



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สามพราน ๒ (กฟผ.)... ตามบันทึก
 จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT2A	๒๖-๒๗ ก.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Major Inspection OLTC & Electrical Test, Lubricate DS 115, 22 kV	SA2 2222	SA2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA2 UT2A จาก SA2 2222 ถึง SA2 2227
 ในวันที่ 26-27 ก.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๐๐๗/๒๕๖๖

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันติเกษมกริช ประสานงานการขอดับไฟกับ มอชยงค์ สโร
 29 ธ.ย.๖๖

สทพร ตันติเกษมกริช
 (มทสทพร ตันติเกษมกริช)
 ๐๐๖.๗ ปฏิบัติงานแทน นว.อ.ป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
 เรียน ผจก. กฟผ.๓

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผ่นผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี สามพราน 2)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา ๐7-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสามพราน 2 (SA2-KT2A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26-27 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	OJT. Major Inspection OLTC		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1007/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	29 มิถุนายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 มิถุนายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 มิถุนายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายปริภทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.81 MW
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 22.1 MW
4	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 6.91 MW
5	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
6	NCABR-11	Normal	Non-Reclosing		NCA		- โหลด 0.3 MW
7	ย้ายโหลด SAB10 ฝาก NCA11						
8	NCA11S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กฟผ.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงขบวนชม
9	SAB10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสดใส
10	ย้ายโหลด SA2-KT2A ฝาก SA2-KT1A						
11	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB		- ขนานบัส
12	SAB02BVB-01	สับ	ปลด		SAB		- INCOMING 2
13	SA2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
14	SA2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
15	SAB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAB		- INCOMING 2
16	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
17	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
18	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
19	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
20	NCABR-11	Non-Reclosing	Normal		NCA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
23	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- -
24	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
25	NCABR-11	Normal	Non-Reclosing		NCA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SAB02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SAB		- INCOMING 2
27	SA2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
28	SA2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
29	ย้ายโหลด SA2-KT1A กลับจาก SA2-KT2A						
30	SAB02BVB-01	ปลด	สับ		SAB		- INCOMING 2
31	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB		- ขนานบัล
32	ย้ายโหลด SAB10 กลับจาก NCA11						
33	SAB10S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามร้านสตใส
34	NCA11S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 สะพานลอยก่อนถึงชวนม
35	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
37	SAB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		- -
38	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
39	NCABR-11	Non-Reclosing	Normal		NCA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 30884 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	27 มิถุนายน 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 2
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA2-KT2A (SA2 2222, 2227)
งานที่ทำ	Major Inspection OLTC & Electrical Test, Lubricate DS 115, 22 kV
หมายเหตุ	

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดไบเมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.