



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กษ.(รล.) 2541/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 27 มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผ.รล.กบษ.(ก3)... จะขอตัดไฟเพื่อติดตั้ง พร้อมทดสอบฟังก์ชัน ATS Protection Relay 115 kV Bay Line ที่สถานีไฟฟ้าอุ้มทอง1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัสเบย์ UTG 1YB-01 ดับไฟ (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	13 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	13 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG1YB-01 2. ปลดใบมีด รหัส UTG 1YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 1YB-01	ใบมีด รหัส UTG 1YS-01,02	นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759
2.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัสเบย์ UTG 2YB-01 ดับไฟ (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	14 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	14 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG 2YB-01 2. ปลดใบมีด รหัส UTG 2YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 2YB-01	ใบมีด รหัส UTG 2YS-01,02	นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759
3.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV รหัสเบย์ UTG 4YB-01 ดับไฟ (จ่ายไฟผ่าน BYB-01 ได้)	15 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	15 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส UTG 4YB-01 2. ปลดใบมีด รหัส UTG 4YS-01,02	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 4YB-01	ใบมีด รหัส UTG 4YS-01,02	นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759
4.	สฟฟ.อุ้มทอง1 ปลดเบรกเกอร์ 115 KV ทุกเบย์ (ระบบ 115 KV ไฟดับ ทั้งหมด)	16 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	16 ก.ค 66 เวลา 18.00 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 115 เควี ทุกเบย์ รหัส UTG 1YB, 2YB,3YB,4YB,5YB และ BYB-01 2. ปลดใบมีด 115KV	เบรกเกอร์ 115 เควี 115 เควี รหัส UTG 1YB-01 รหัส UTG 2YB-01 รหัส UTG 3YB-01 รหัส UTG 4YB-01 รหัส UTG 5YB-01 รหัส UTG BYB-01		นายเอกพงศ์ .พงษา 098-246-9759

หมายเหตุไม่มี...

... พื้นที่

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี ๑ อุทอง 1 (UTG2YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ค. 66	ระหว่าง	8.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ทดสอบฟังก์ชัน ATS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1009/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 28 มิถุนายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
3	ตรวจสอบใบมิด 115 เควี รหัส UTG0BYB-01,02 อยู่สถานะ สับ						
4	UTG0BYB-01	ปลด	สับ		UTG		
5	UTG0BYB-01	สับ	ปลด		UTG		
6	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
7	UTG02YS-03	ปลด	สับ		UTG		
8	UTG0BYB-01	ปลด	สับ		UTG		
9	UTG02YB-01	สับ	ปลด		UTG		
10	UTG02YS-01	สับ	ปลด		UTG		
11	UTG02YS-02	สับ	ปลด		UTG		
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กบข. รับทราบ						
13	แจ้งให้ทำการทดสอบไฟและลงข้อมูลใน We Safe						
14	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
15	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
	////////// สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า //////////						
16	หลังจากชุด กบข. ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
17	UTG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
18	UTG02YS-01	ปลด	สับ		UTG		
19	UTG02YS-02	ปลด	สับ		UTG		
20	UTG02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		UTG		
21	UTG0BYB-01	สับ	ปลด		UTG		
22	UTG02YS-03	สับ	ปลด		UTG		
23	UTG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
	////////// สิ้นสุด Switching ทั้งหมด //////////						