



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19/08/67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3).....
 ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี.1.(กฟผ.)...ตามบันทึก
 จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS-KT3A	22-29 ส.ค. 67	07.00 น.	18.00 น.	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check	NCS 2222	NCS 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
 เรียงน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง NCS-KT3A จาก NCS-2222 ถึง NCS-2227
 ในวันที่ 22-29 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1009/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิโชค ทองข่อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.

อภิโชค ทองข่อย
 (นายอภิโชค ทองข่อย)
 อก. 5 กก. นว. อก.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)
 เรียงน ผจก. กฟผ. 3 กก. นว. กฟผ. 3 กก. นว.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... | แผ่น
 แผ่นผังแนบ..... - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี NCA)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้า 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้านครชัยศรี (กฟผ.) (KT3A)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ส.ค. 67	ระหว่าง	07.00 น.	29 ส.ค. 67	18.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แผนปรับปรุง 115kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1009/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทงย้อย			วันที่	29 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โชน, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ย้ายโหลดดวงจร NCS-KT3A ไปรับไฟจาก NCS-KT4A						
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
4	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
5	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
6	NCA01BVB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	22 KV.INC01
7	เมื่อพร้อมดับไฟ แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบโหลดที่หม้อแปลง NCS-KT3A โหลด = 0 MW						
8	NCS-2222	สับ	ปลด		EGAT	-	เบรกเกอร์
9	NCS-2227	สับ	ปลด		EGAT	-	ใบมีด
10	NCA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA	CB	22 KV.INC01
11	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
12	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>							
13	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงาน ด้าน NCS-KT3A แล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
14	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
15	NCA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA	CB	22 KV.INC01
16	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
17	NCS-2227	ปลด	สับ		EGAT	-	ใบมีด
18	NCS-2222	ปลด	สับ		EGAT	-	เบรกเกอร์
19	ย้ายโหลดดวงจร NCS-KT3A กลับคืนจาก NCS-KT4A						
20	NCA01BVB-01	ปลด	สับ		NCA	CB	22 KV.INC01
21	NCABVB-01	สับ	ปลด		NCA	CB	22 KV.ขนานเมนบัส
22	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
23	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							



บันทึก

ที่	ทจล-ส. 38823/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT3A [115 / 22 kV 50 MVA] (NCS 2222, 2227)
งานที่ทำ	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Function Check
หมายเหตุ	- ผู้ประสานงาน นายประภาส สุขสุเสียง 084-2118491 หน่วยงาน Relay - ผู้ประสานงาน นายสรายุทธ จิรวานิชเชษฐ 086-9979445 หน่วยงาน Meter
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น. ถึงวัน พุธที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.