



วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 31.01

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(กป.) ๖๑๑ /๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วรรณพันธ์

ชื่อผู้ส่ง นายมานิต รัชทรงธรรม

วันที่ ๒๓.กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าหม้อแปลงรี และสถานีดับคอนตูม ตามแผนผังส่งมอบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB F5	๖ ส.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวง สร้างสะพานวัดบ้านหลวงฝั่งขวา (ใช้ออนไลน์ตัดไฟดัน DDE วัดบ้านหลวง)	DIS-SW ชั่วคราว วัดบ้านหลวง	DDE งามคลอง วัดบ้านหลวง	นายบัณฑิต ไรจน์ศิริรัตน์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) DIS-SW ชั่วคราว วัดบ้านหลวง, DIS-SW ชั่วคราว วัดหนองกระพี้

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ช.ผ.กป โทร ๐๘๑-๕๕๗๘๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายมานิต รัชทรงธรรม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB05 จาก DIS ชั่วคราว วัดบ้านหลวง ถึง DDE งามคลอง วัดบ้านหลวง ในวันที่ 6 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1009/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย งามคลอง วัฒน ตำแหน่ง วิทยุขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง (นายมานิต รัชทรงธรรม ผจก.กฟส.ดอนตูม)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. ดตม.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดบ้านหลวง-DDEข้ามคลองวัดบ้านหลวง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1009/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	26 กรกฎาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายพนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM	-	
4	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM	-	
5	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	-	ปากทางวัดบางปลา
6	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	
7	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	
8	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	-	วัดลานแหลม
9	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.	-	วัดบางพระ
10	- ย้ายโหลด NCB-TP1 จ่ายไฟจาก NCB-TP2						
11	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		ขนานเมนบัส
12	NCB1BVB-01	สับ	ปลด		NCB		อินคัมมิ่ง1
13	- ย้ายโหลด NCB05 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM05						
14	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนานเมนบัส
15	DTM09S-06	ปลด	สับ		รถ ดตม.	SF6	ปั้มคอสโม
16	BEA06S-22	ปลด	สับ		รถ นช.	SF6	อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
17	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดตม.		วัดบ้านหลวง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
18	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนานเมนบัส
19	BEA06S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นช.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
20	- ย้ายโหลด NCB-TP1 กลับจาก NCB-TP2						
21	NCB1BVB-01	ปลด	สับ		NCB		อินคัมมิง1
22	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานเมนบัส
23	- เมื่อพร้อมตัดDDEปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
24	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ Hotline กระเช้า ปลด DDE วงจร NCB05 บริเวณ วัดบ้านหลวง ออกทั้ง2จุด จุดตัดเตส-DISชั่วคราววัดบ้านหลวงไม่มีโหลด						
25	เมื่อ กฟส.ดตม. ให้ Hotline กระเช้า ปลด DDE วงจร NCB05 บริเวณวัดบ้านหลวงทั้ง2จุด ออก แล้วเสร็จ						
26	- กฟส.ดตม.จ่ายไฟ						
27	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ ดตม.		วัดบ้านหลวง
28	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
29	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
30	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
31	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
32	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
33	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
34	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		- ปากทางวัดบางปลา
35	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
36	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
37	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		- วัดลานแหลม
38	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		- วัดบางพระ
39	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching วันที่6ส.ค.64 ***							
40	หมายเหตุ ดับไฟไว้ประมาณ 7 วัน						
41	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
42	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
43	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
44	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
45	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
46	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
47	BEA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		- ปากทางวัดบางปลา
48	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
49	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
50	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		- วัดลานแหลม
51	NCB10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		- วัดบางพระ
52	- กฟส.ดตม.ดับไฟจัม DDE						
53	DIS ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดตม.		วัดบ้านหลวง
54	แจ้ง กฟส.ดตม. ให้ Hotline กระเช้า จัม DDE วงจร NCB05 บริเวณ วัดบ้านหลวง เข้าทั้ง2จุด จุดจัมเตส-DISชั่วคราววัดบ้านหลวงไม่มีโหลด						
55	เมื่อ กฟส.ดตม. ให้ Hotline กระเช้า จัมDDE วงจร NCB05 บริเวณวัดบ้านหลวงทั้ง2จุด เข้า แล้วเสร็จ						
56	- ย้ายโหลด NCB-TP1 กลับจาก NCB-TP2						
57	NCB1BVB-01	ปลด	สับ		NCB		อินคัมมิ่ง1
58	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานเมนบัส
59	- ย้ายโหลด NCB05 บางส่วนกลับจาก DTM05						
60	BEA06S-22	ปลด	สับ		รถ นช.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
61	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		ขนานเมนบัส
62	DIS ชั่วคราว	ปลด	สับ		รถ ดตม.		วัดบ้านหลวง
63	DTM09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ ดตม.		SF6 ป้อมคอสมิ่
64	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		ขนานเมนบัส
65	BEA06S-22	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถ นช.		SF6 อนุสรณ์สามเหล่าทัพ
66	- ย้ายโหลด NCB-TP1 กลับจาก NCB-TP2						
67	NCB1BVB-01	ปลด	สับ		NCB		อินคัมมิ่ง1
68	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		ขนานเมนบัส
69	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
70	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
71	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
72	BEA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		- ปากทางวัดบางปลา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
73	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	
74	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-	
75	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		-	วัดลานแหลม
76	NCB10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		-	วัดบางพระ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

แผนผังดับไฟ วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

