



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

10/09/67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....นครชัยศรี.(กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	NCS PEA No.1 NCS 7012 NCS 7017	13 - 16 ก.ย. 67	17.00 น.	13.00 น.	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Relocate Line Differential Relay (87L) 3. Function Check	NCS 7012	NCS 7017

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก NCS 7012 ถึง NCS 7017
ในวันที่ 13-16 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1011/67
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... อนุมัติ..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.

(นายสมชาย นวน)
อ.ก. 5 ท.บ. นว.อ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คฟ)
เรียน ผคก..... กฟผ.3.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ..... (สถานี..... NCS, NCS.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 16:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯนครชัยศรี 1(กฟผ.) (NCS-7012_7017)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 67	ระหว่าง	17.00 น.	16 ก.ย. 67	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace Power and Control Cable	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1011/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนโอ ทงย้อย			วันที่	4 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร,น.ส.สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอ 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCA02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
3	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
4	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
5	*ย้ายโหลด NCB ไปรับไฟจาก BPB*						
6	ตรวจสอบสถานะ NCB03YS-01,NCB03YS-03 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE						
7	NCB03YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	*ย้ายโหลด 115 เควี NCS-7012(Line 1) ไปรับไฟจาก NCS-70112(Line 2)*						
10	ตรวจสอบสถานะ NCA0BYB-01,NCABYS-02 ให้อยู่ตำแหน่ง CLOSE						
11	NCABYS-01	ปลด	สับ		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	NCA02YB-01	สับ	ปลด		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	NCA02YS-01	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
14	NCA02YS-03	สับ	ปลด		NCA		- ใบมีด 115 เควี
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 17.00 น.						
16	NCS-7012	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	NCS-7017	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
18	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
19	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
20	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงเย็น 13 ก.ย. 67						
21	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ(16 ก.ย. 67)						
22	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
23	NCA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
24	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
25	NCS-7017	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
26	NCS-7012	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	*ย้ายโหลด 115 เควี NCS-7012(Line 1) กลับคืนจาก NCS-70112(Line 2)*						
28	NCA02YS-01	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
29	NCA02YS-03	ปลด	สับ		NCA		- ใบมีด 115 เควี
30	NCA02YB-01	สับ	สับ "OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	NCABYB-01	สับ	ปลด		NCA	SCADA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	*ย้ายโหลด NCB กลับคืนจาก BPB*						
33	NCB02YB-01	ปลด	สับ "OFF" Auto Reclose		NCB	SCADA	- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	NCA02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
36	NCA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
37	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่	หจล-ส. 38827/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี					
อุปกรณ์	- 115 kV NCS to PEA No.1 (NCS 7012, 7017)					
งานที่ทำ	1. Replace Power and Control Cable for New Control and Protection [แผนงานปรับปรุง 115 kV Main and Transfer Bus เป็น Double Bus Double Breaker] 2. Relocate Line Differential Relay (87L) 3. Function Check					
หมายเหตุ	- ผู้ประสานงาน นายประภาส สุขสุเสียง 084-2118491 หน่วยงาน Relay - ผู้ประสานงาน นายสรายุทธ จีรวานิชเชษฐ 086-9979445 หน่วยงาน Meter - ภายหลังจากแล้วเสร็จ 115 kV NCS to PEA No.1 (NCS 700112, 700122, 700117) แต่ 115 kV NCS Main Bus No.2 ยังไม่ได้นำเข้าจ่ายไฟ NCS 700122 สภาพ "ปลด"					
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	ศุกร์ ที่ 13 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา	17.00 น.
	ถึงวัน	จันทร์ ที่ 16 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา	13.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.