

Switching Deadline

19 ส.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว.....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.....

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3).....
ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... สุพรรณบุรี (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	หม้อแปลง KT1A	๒๔ ส.ค. ๖๔	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Replace SP-QW1A	SP 2212	SP 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเขาวลิต กวีวิจิษฐ์..... ตำแหน่ง.....หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.....

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SP-KT1A จาก SP-2212 ถึง SPA1BVB-01
ในวันที่ 24 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 10/2

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย พิเศษพงษ์ วัฒนพงศ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คุณธราวุธ กอวตน์
25 ส.ค. 64

(Signature)
อ.ธราวุธ กอวตน์
060,1111,1111

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก..... กฟผ.สพ., กฟผ.ชป., กฟผ.สข.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจฟ. 1 (สถานี SPA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี (SP-KT1A)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 64	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace SP-QW1A		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1012/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง			วันที่	30 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์ 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์,นายสุธี 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- L= 19.3 MW.
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- L= 24.7 MW.
4	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=1.6MW.
5	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=6.9MW.
6	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- L=4.6MW.
7	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
8	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- L=11.4 MW.
9	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- L=5.7MW.
10	DOA-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- L=12.1MW.
11	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- L=3.4MW.
12	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- L=13.4MW.
13	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- L=2.1MW.
14	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- L=6.0MW.
15	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03						
16	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
17	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
18	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA04						
19	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.		SF6 การเคหะอยู่ยา
20	SPA09S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 โรงไม้กวางทอง
21	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM02						
22	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
23	SPA08S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6 ประตูศาล
24	ย้ายโหลด SPA07 ไปรับไฟจาก BAM01						
25	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 SM การ์เด็นท์
26	SPA07VB-01	สับ	ปลด		SPA		- -
27	ย้ายโหลด SP-KT1A ไปรับไฟจาก SP-KT2A						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SPABVB-01	ปลด	ล๊ပ်		SPA		- ขนานบัส
29	SPA01BVB-01	ล๊ပ်	ปลด		SPA		- INCOMING 1
30	SPA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SPA		- INCOMING 1
31	แจ้ง กฟผ. ตรวจสอบ SP-KT1A โหลดเป็น 0						
32	SP-2212	ล๊ပ်	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
33	SP-2217	ล๊ပ်	ปลด		EGAT		- ไบมีด
34	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานที่ SP-KT1A ได้						
35	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
36	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
37	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
38	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
39	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
40	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
41	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
42	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
43	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
44	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
45	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จทั้งหมด พร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
46	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
47	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
48	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- -
49	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		- -
50	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		- -
51	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
52	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		- -
53	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		- -
54	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
55	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- -
56	SPA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SPA		- INCOMING 1
57	SP-2217	ปลด	ล๊ပ်		EGAT		- ไบมีด
58	SP-2212	ปลด	ล๊ပ်		EGAT		- เบรกเกอร์
59	ย้ายโหลด SP-KT1A ไปรับไฟจาก SP-KT2A						
60	SPA01BVB-01	ปลด	ล๊ပ်		SPA		- INCOMING 1
61	SPABVB-01	ล๊ပ်	ปลด		SPA		- ขนานบัส
62	ย้ายโหลด SPA07 กลับจาก BAM01						
63	SPA07VB-01	ปลด	ล๊ပ် คง OFF Auto Reclose		SPA		- -
64	BAM01S-12	ล๊ပ်	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 SM การ์เด็นท์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	ย้ายโหลด SPA08 กลับจาก BAM02						
66	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ประตูศาล
67	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
68	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA04						
69	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.		SF6 โรงไม้กางทอง
70	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.		SF6 การเคหะอยู่ยา
71	ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก SPC03						
72	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
73	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
74	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
75	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
76	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
77	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
78	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
79	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
80	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		- -
81	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		- -
82	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
83	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		- -
84	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		- -
85	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
86	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0237/2564

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี ที่ สฟ.สุพรรณบุรี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เรียน

ศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า กฟผ.

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

อุปกรณ์ SP KT1A [SP 2212, SP 2217]

งานที่ทำ Replace SP-QW1A

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.30 น.

ถึงวัน อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่ นายเจตน์ บุญญติเรก เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเชาวลิต กวีวีจรรย์)

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร วันที่ เวลา น.

ผู้อนุมัติงาน วันที่ เวลา น.