



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มันการ

วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

Switching Deadline
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๔

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อัมเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูงตรงข้ามบ้ มจรโรง	จุดตัดDDE หน้ารร.กจ.๙	DDE พาราไดซ์	นายนิത്യรักษ์ ศรีอนันต์
๒	F๗	๓๐ ก.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูงตรงข้ามบ้ มจรโรง	จุดตัดDDE หน้ารร.กจ.๙ ฉีดยา	DDE พาราไดซ์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....คันคูน้า บ้านหนองแดง ขอร่วมใจ หมู่บ้านสินกาญจน์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิทย์ อัครวิเศษกุล.....ตำแหน่ง.....ผ.กป.กฟส.อ.ท่าม่วง.....โทร.๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มันการ)
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ TMA2 จาก DDE หน้า รร. ๗.9 ถึง DDE พาราไดซ์
ในวันที่ 30 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1016/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ TMA7 จาก DDE นิคมไร่ตะกั่ว ถึง DDE พาราไดซ์
ในวันที่ 30 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิศ มุขะ ประสานงานการขอดับไฟกับ นาย สาทิโรจน์ ชูศรี

.....
(นาย สาทิโรจน์ ชูศรี)
ว.ค. ๗ 1๓๖๖๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ทมจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าโรงเรียน กจ.9 - โรงแรมพาราไดซ์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 ก.ค. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทมจ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1016/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA		-
4	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA		- load 3.0 MW -
5	KCA09VB-01	Auto	Manual		KCA		- load 8.59 MW. -
6	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
8	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA		-
9	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		- load 2.6 MW -
10	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		- load 2.1 MW -
11	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
12	DMA05VB-01	Auto	Manual		DMA		-
13	DMA10VB-01	Auto	Manual		DMA		-
14	ย้ายโหลด KCA09 บางส่วนมารับไฟจาก DMA10						
15	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
16	DMA10S-06	ปลด	สับ		ดมข.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
17	KCA09S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ทารถไปต่านมะขามเตี้ย
18	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
19	ย้ายโหลด TMA01,02,07 บางส่วนมารับไฟจาก KCA02 ,08 ,09						
20	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
21	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
22	KCA08S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภักดิ์
23	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ป้อมสมนันท
24	TMA01S-07	ปลด	สับ		ทมจ.	DIS	ป้อมแก๊ส LPG
25	TMA07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.	DIS	ตรงข้ามเจริญคำพาณิชย์
26	TMA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.	DIS	โค้งท่านกเอี้ยง
27	TMA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมจ.	SF6	ร้านโดนาสตี
28	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
29	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
30	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อตัดเตด บล็อกจุดปฏิบัติงาน เวลา 08.30น.						
31	TMA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมจ.	DIS	หน้า กฟพ.ท่าม่วง(ล่าง)
32	TMA07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ. ทมจ.	DIS	รถชุดที่ 6 (บน)
33	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทมจ.ทราบ						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
35	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
40	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7						
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G8						
42	แจ้ง กฟส.ทมจ.ทำการตัดเดดหน้า นิตยรักษ์ วงจร TMA07 วงจรบน, พาราไดซ์ วงจร TMA07 วงจรบน						
43	แจ้ง กฟส.ทมจ.ทำการตัดเดดหน้า รร.กจ.9 - พาราไดซ์ วงจร TMA02 วงจรล่าง						
44	เมื่อ กฟส.ทมจ.ทำการตัดเดดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟถึงจุดตัดเดด						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
46	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
47	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G7						
48	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G8						
49	TMA02S-03	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS หน้า กฟผ.ท่าม่วง(ล่าง)
50	TMA07S-02	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS รถชุดที่ 6 (บน)
51	TMA07S-03	ปลด	สับ		ทมจ.		DIS ตรงข้ามเจริญคำพาณิชย์
52	TMA02S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS โค้งท่านกเอี้ยง
53	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
54	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
55	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA	-	-
56	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA	-	-
57	KCA09VB-01	Manual	Auto		KCA	-	-
58	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
59	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
60	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA	-	-
61	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA	-	-
62	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA	-	-
63	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
64	DMA05VB-01	Manual	Auto		DMA	-	-
65	DMA10VB-01	Manual	Auto		DMA	-	-
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
66	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมดับไฟเพื่อจุ่มเดด						
67	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
68	DMA05VB-01	Auto	Manual		DMA	-	-
69	DMA10VB-01	Auto	Manual		DMA	-	-
70	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
71	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
72	KCA02VB-01	Auto	Manual		KCA	-	-
73	KCA08VB-01	Auto	Manual		KCA	-	-
74	KCA09VB-01	Auto	Manual		KCA	-	-
75	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
76	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
77	TMA01VB-01	Auto	Manual		TMA	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
78	TMA02VB-01	Auto	Manual		TMA		- -
79	TMA07VB-01	Auto	Manual		TMA		- -
80	TMA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมว.		DIS หน้า กฟผ.ท่าม่วง(ล่าง)
81	TMA07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมว. ทมว.		DIS รถชุดที่ 6 (บน)
82	TMA07S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมว.		DIS ตรงข้ามเจริญค้าพาณิชย์
83	TMA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS โค้งท่านกเอี้ยง
84	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
85	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
86	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7						
87	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G8						
88	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ทมว.ทราบ						
89	แจ้ง กฟส.ทมว.ทำการจุ่มเตดหน้า นิตยรักษ์ วงจร TMA07 วงจรบน , พทีโด๋ มจร TMA07 วงจรบน						
90	แจ้ง กฟส.ทมว.ทำการจุ่มเตดหน้า รร.กจ.9 - พาราไดซ์ วงจร TMA02 วงจรล่าง						
91	เมื่อ กฟส.ทมว.ทำการจุ่มเตดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
92	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
93	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
94	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
95	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G4						
96	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G5						
97	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G6						
98	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G7						
99	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G8						
100	TMA02S-03	ปลด	สับ		ทมว.		DIS หน้า กฟผ.ท่าม่วง(ล่าง)
101	TMA07S-02	ปลด	สับ		ทมว. ทมว.		DIS รถชุดที่ 6 (บน)
102	ย้ายโหลด TMA01,02,07 บางส่วนกลับคืนจาก KCA02 ,08 ,09						
103	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนานบัส
104	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
105	TMA01S-08	ปลด	สับ		ทมว.		SF6 ร้านไดนาสตี
106	TMA07S-03	ปลด	สับ		ทมว.		DIS ตรงข้ามเจริญค้าพาณิชย์
107	TMA02S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS โค้งท่านกเอี้ยง
108	TMA01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมว.		DIS บั้มแก๊ส LPG
109	KCA08S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภัณฑ์
110	KCA09S-10	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บั้มสมันท์
111	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
112	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
113	ย้ายโหลด KCA09 บางส่วนกลับคืนจาก DMA10						
114	DMA05S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
115	KCA09S-11	ปลด	สับ		กจ.		DIS ทำรถไปदानมะขามเตี้ย
116	DMA10S-06	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 บ้านเขาแหลม
117	DMA05S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ก่อน ว.เกษตร
118	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
119	DMA05VB-01	Manual	Auto		DMA		- -
120	DMA10VB-01	Manual	Auto		DMA		- -
121	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
122	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
123	KCA02VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
124	KCA08VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
125	KCA09VB-01	Manual	Auto		KCA		- -
126	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
127	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
128	TMA01VB-01	Manual	Auto		TMA		- -
129	TMA02VB-01	Manual	Auto		TMA		- -
130	TMA07VB-01	Manual	Auto		TMA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผนผังไฟฟ้า วันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น
 งานย้ายเสาแรงสูง F๒-F๗ บริเวณตรงข้ามปั๊มจรัลเือง

