



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

FINANCIAL ELECTRICITY AGENCY

เลขที่ ก.ต.ทผก. (ปบ)...../๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายธีระศักดิ์ เพ็องขจร

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า.....กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วนเนื่องจากกรมทางหลวงจะดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์
สถานีท่ามะกา.๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๐๙	๒๙ ก.ค. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน เนื่องจากกรมทางหลวงจะ ดำเนินการยกคานมอเตอร์เวย์ DIS TMK ๐๙-๑๖ ดิสชายห้วย ถึง DIS ชั่วคราวมอเตอร์ช่ายห้วย	DIS TMK ๐๙-๑๖	DIS ชั่วคราว มอเตอร์เวย์ ช่ายห้วย	นาย โมที เก่งบุญ โทร ๐๘๑-๕๕๕๘๖๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ม.๑.ส.สนวมแย้ (ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิลักษณ์เมตร ตำแหน่ง ช.ผ.ปบ. โทร ๐๘๕-๘๒๖๖๖๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีเอกสารชำรุด ผ.ส.กร.ส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายธีระศักดิ์ เพ็องขจร)

ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ TMK๐๙ จาก TMK๙5-06 ถึง DIS ชั่วคราว มอเตอร์เวย์ช่ายห้วย
ในวันที่ 29 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1017/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีระ อนุช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิทย์ อภิลักษณ์เมตร

ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

.....
.....
.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 4 แผ่น


แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMK09S-16(ชายห้วย) - Dis ชั่วคราวมอเตอร์เวย์ชายห้วย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ค. 64	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1017/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนิช ทองย้อย		วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
3	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R หน้าวัดศรีอพนัน
4	**ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK07**						
5	TMK07S-09	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ทมก.		SF6 บ้านเด่น
6	TMK09S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS ชายห้วย
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
8	DIS ชั่วคราว วงจร TMK09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS มอเตอร์เวย์ชายห้วย
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.ทมก. รับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
13	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R หน้าวัดศรีอพนัน
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
18	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
19	TMK09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		R หน้าวัดศรีอพนัน
20	DIS ชั่วคราว วงจร TMK09	ปลด	สับ		ทมก.		DIS นื่องเล็กสถาปัตย์
21	**ย้ายโหลด TMK09 บางส่วนกลับคืนจาก TMK07**						
22	TMK09S-16	ปลด	สับ		ทมก.		DIS ชายห้วย
23	TMK07S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมก.		SF6 บ้านเด่น
24	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R เลยวัดหนองลาน
25	TMK09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		R หน้าวัดศรีอพนัน
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

