



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก3 กบข.(รล.) 2605/2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน...ผ.รล.กบข.(ก3)... จะขอตัดไฟเพื่อตรวจสอบเบรกเกอร์และรีเลย์ป้องกันวงจร 4 รหัส 4VB-01 ที่สถานี
ไฟฟ้าบางเลน1 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	เริ่มวันที่	จนถึงวันที่	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	สฟฟ.บางเลน1 ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี รหัสเบย์ BEA 4VB-01 ดับไฟ	6 ก.ค 66 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป	6 ก.ค 66 เวลา 16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส BEA4VB-01 2. Out service เบรกเกอร์ 4VB-01	เบรกเกอร์ 22 เควี รหัส BEA4VB-01		นายเอกพงศ์ พงษา 098-246-9759

หมายเหตุไม่มี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) ...ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเอกพงศ์ พงษา.....ตำแหน่ง.....ผ.รล.....โทร.....098-246-9759.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ตัญเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ร.ก.บข.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก3).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเตอร์ BEA4 จาก BEA4VB-01 ถึง Truck out service
ในวันที่ 6 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1020/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....พิดเตอร์.....จาก.....ถึง.....

ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. มล., กฟอ. มล.

อ.ก.บข.(ก3), อ.ก.ว.ว.(ก3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเอกพงศ์ พงษา)
อ.ก.บข.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี บางเลน)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้ว

เสร็จ


(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเอกพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน1 "BEA04VB-01 ทริปล็อก ไมรีโคลส"					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข CB 22kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1020/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่	1 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1.	นายสถาพร,จิราวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2.	นายนครินทร์,พิชชา,นายณัฐกานจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3.	นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโนช,วรรณพงษ์			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
3	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
4	BEA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
5	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
6	- ย้ายโหลด BEA04 ไปจ่ายจาก SPN04						
7	BEA04S-07	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
8	BEA04VB-01	สับ	ปลด		BEA		CB BEA04
9	เมื่อพร้อมดับไฟ 8.30น.						
10	BEA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BEA		
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.รับทราบ						
12	แจ้ง กบข.ทำการทดสอบไฟดับให้เรียบร้อย และลง WE SAFE ให้รับทราบก่อนปฏิบัติงาน						
13	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
14	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		
15	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
16	***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***						
17	เมื่อ กบข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
18	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
19	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		
20	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		
21	เมื่อพร้อมรับไฟ						
22	BEA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BEA		
23	- ย้ายโหลด BEA04 กลับจาก SPN04						
24	BEA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEA		CB BEA04
25	BEA04S-07	สับ	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 อนามัยหินมูล
26	BEA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
27	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BEA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
29	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		
30	<u>***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***</u>						