



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ตกบษ.(รล)๒๖๑๘/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพีรพัฒน์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

Switching Deadline

3 ก.ค. 66

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ 3VB-01 ทำงานทริบครั้งเดียว Lockout
สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	3VB-01	๔ ก.ค. ๖๖	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	ตรวจสอบอุปกรณ์ 3VB-01	OPEN BREAKER	ปลดใบมีดต้น Riser pole, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.ร.ล. กบษ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
อ.ก.บ.บ.(ก๓)
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ! ฟีดเดอร์ NCA3 จาก NCA3VB-01 ถึง NCA3S-01
ในวันที่ 4 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 15:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1022/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร ทองรุ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)
๒๖.๕ ๓๓๖ ๒๖.๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)
เรียน ผ.จก. กฟอ.ส๓๖
อ.ก.บ.บ.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผ.จก. 1 (สถานี NCA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีงานนครชัยศรี 1(NCA03VB-01)
-
2. กำหนดวันที่ทำงาน 4 ก.ค. 66 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 15.00 น.
-
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบอุปกรณ์ทำงานครั้งเดียว Lockout ตามใบขอปฏิบัติงาน 1022/2566
-
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงน้อย วันที่ 2 กรกฎาคม 2566
-
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 2 กรกฎาคม 2566
-
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 2 กรกฎาคม 2566
-
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายนายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมน โทงน้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
5	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		-
6	- ย้ายโหลด NCA03 ไปรับไฟจาก NCA11						
7	NCA03S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 รั้นไทรทอง
8	NCA03VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB -
9	NCA03S-01	สับ	ปลด		สพร.		POT HEAD F.3
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
13	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
14	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
15	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อผู้ควบคุมปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
18	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
19	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		-
20	NCA03S-01	ปลด	สับ		สพร.		POT HEAD F.3

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
21	- ย้ายโหลด NCA03 กลับคืนจาก NCA11							
22	NCA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB	-
23	NCA03S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ร้านไทรทอง
24	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
25	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
26	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-	-
27	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA			
สิ้นสุด Switching								