



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.กจ.ปบ) ๑๓๙๓๓ ๒๕๖๖  
 ชื่อผู้รับ นวนัทธนันท์ ทวีธาสุวรรณ  
 ชื่อผู้ส่ง นายจักรชัย เจริญสุวรรณ

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท.) วิศวกรรมการหม มรดก.๑๗.กจ.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า.....กาญจนบุรี.๓.....  
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน .....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F4 / กจ.3	11 ก.ค.66	09.00	12.00	แก้ไขจุดร้อน	บิตวางจร DIS KCC 4S-03 หน้าวัดเก่าชุมชนแผน	-	นายปวิช อินทรพรหม โทร 084-3151455

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ..... ไม่มีไฟดับ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปวิช อินทรพรหม ตำแหน่ง พช.๖ โทร. 084-3151455

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๓.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจักรชัย เจริญสุวรรณ...)

ตำแหน่ง.....ร.จก.(ท.) วิศวกรรมการหม มรดก.๑๗.กจ.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผดส.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผดส. ทิศจรณากวเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCC๑๓ จาก KCCAS-03 ถึง  
 ในวันที่ 11 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1024/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. กจ. คจ.

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาววิภา พงษ์ศิริ)  
 ผ.ก.๕ พท.น.ค.ป.

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 ..... แผ่น  
 แผนผังแนบ..... - ..... แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCC04S-03 หน้าวัดถ้ำขุนแผน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 66	ระหว่าง	09:00 น.	ถึง	19:00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1024/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	6 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KCC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		Load = 2.17 MW
3	KCC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCC		Load = 2.56 MW
4	- ย้ายโหลด KCC04 บางส่วนไปจ่ายจาก KCC07						
5	KCC04S-06	ปลด	สับ		KCC	SF6	บ้านทำน้ำดื่ม
6	KCC04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		KCC	DIS	หน้าวัดถ้ำขุนแผน
7	แจ้ง Hotline 22kV Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
8	เมื่อ Hotline 22kV Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
9	แจ้ง Hotline 22kV ปฏิบัติงานได้						
10	ขณะ Hotline 22kV ปฏิบัติงานให้คงสถานะ "OFF AUTO RECLOSE" KCC04,07VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
11	เมื่อ Hotline 22kV ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
12	เมื่อ Hotline 22kV ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	- ย้ายโหลด KCC04 บางส่วนไปจ่ายจาก KCC07						
14	KCC04S-03	ปลด	สับ		KCC	DIS	หน้าวัดถ้ำขุนแผน
15	KCC04S-06	สับ	ปลด		KCC	SF6	บ้านทำน้ำดื่ม
16	KCC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
17	KCC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCC		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							