



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

24/07/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(ปก.)-๑๐๖๘/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรัตนันท์

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รีดลอน เบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส THS5YB-01 และ THSBYB-01 ที่ สถานีไฟฟ้า ทำทราญ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	TP2	๒๕ ก.ค.๒๕๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขอตัดไฟ หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 ที่สถานีไฟฟ้าทำทราญ๑	THS4YS-01	INC2	นายธีรารัง 063 412 2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธีรารัง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หน.ปค.....โทร.....๐๖๓ ๔๑๒ ๒๕๙๓.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายภัทล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ร.ก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ THS-TP2 จาก THS4YS-01 ถึง THS08VH-02

ในวันที่ ๒๕ ก.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1024/67

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรารัง พิชิตราสุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายธีรารัง ต้นภูมิประเทศ.....

๗ ก.ค. ๖๗

(นายธีรารัง พิชิตราสุวรรณชล)  
ร.ก.๖ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.สค

อก.บษ.(ก๓),

อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี THS.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สฟ.ท่าทราย 1						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 67	ระหว่าง	09.00	น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	รื้อถอน CB 115 เควี THS05YB-01 และ THSBYB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1024/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว				วันที่	19 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	19 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		Load = 2.5 MW
3	THS-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		Load = 18.1 MW
4	ย้ายโหลด THS-TP2 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก THS-TP1						
5	THS0BVB-03	ปลด	สับ		THS		CB ขนนานบัส
6	THS0BVB-02	สับ	ปลด		THS		CB INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ						
8	THS04YB-01	สับ	ปลด		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	THS04YS-01	สับ	ปลด		THS	-	ใบมีด 115 เควี
10	THS04YS-02	สับ	ปลด		THS	-	ใบมีด 115 เควี
11	THS0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		THS		CB INCOMING 2
12	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
15	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
<b>สิ้นสุด Switching (ช่วงเช้า)</b>							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
18	THS-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		THS		
19	THS0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		THS		CB INCOMING 2
20	THS04YS-01	ปลด	สับ		THS	-	ใบมีด 115 เควี
21	THS04YS-02	ปลด	สับ		THS	-	ใบมีด 115 เควี
22	THS04YB-01	ปลด	สับ		THS	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ย้ายโหลด THS-TP2 ทั้งหมด กลับจาก THS-TP1						
24	THS0BVB-02	ปลด	สับ		THS		CB INCOMING 2
25	THS0BVB-03	สับ	ปลด		THS		CB ขนนานบัส
26	THS-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
27	THS-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		THS		
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							