



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25/07/67

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อรีเซ็ต RECLOSER และดำเนินการติดตั้ง SF๖ แทน ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๘ คจ.	๓๐/๐๗/๖๗	๑๐.๐๐	๑๑.๐๐	เชื่อมเคดแรงสูง ต้นDDE	DOA๐๘S-๐๓ เสียมเมืองโพธิ์ท่าทราย	DEE แยกบ้านบึง	โทร.๐๙ ๑๖๐๙ ๑๐๙๓ นายทพพล สังข์ทอง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ... หลก.ทรัพย์นสรทอง.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย ตำแหน่ง พงษ.๕ (สข.) โทร. ๐๙๕-๕๘๕ ๙๗๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเคอร์ DOA๐๘ จาก DOA๐๙S-๐3 ถึง DDE (แยกบ้านบึง)

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1025/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร วัฒนาเมือง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายทพพล สังข์ทอง
19 ก.ค. 67

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟภ.สพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.สพ. / กฟภ.คจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผปบ.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปป.)- ๑๓ ๕๓ / ๒๕๖๗ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ด้วยในวันที่.. ๓๐ ก.ค.๖๗ ... ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ
เลี้ยงเมืองโพธิ์ท่าทราย เพื่อเชื่อมเคตแรงสูงต้นDDE แยกบ้านบึง

โดยมีรายละเอียดวงจรฟีดเดอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ๘ สถานีฯ ดอนเจดีย์ ตั้งแต่บริเวณ DOA๐๘S-๐๓ (disเลี้ยงเมืองโพธิ์ท่าทราย) - DDEแยกบ้านบึง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ ทศพล สังข์ทอง ตำแหน่ง พชง.๖ ผปบ.กฟจ.สพ โทร ๐๙ ๑๖๐๙ ๑๐๙๓
เป็นผู้ควบคุมงานและ ให้นายพิบูล ปานขำ ตำแหน่ง ชผ.ปป.สพ. โทร ๐๙ ๘๒๗๕ ๓๖๔๐ เป็นผู้ประสานงานการ ดับไฟ
เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น



ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน เชื่อมเคตแรงสูงต้นDDE แยกบ้านบึง

๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน

๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน

๓.แจ้งทีมงานHotline ปฏิบัติงานได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอักษรเดชะ)

รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐

อิลง

(นายอิสรา เอื้อประเสริฐชัย)

พชง.๕(สข.) ผปบ.กฟจ.สพ.