



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๖๐๕ /๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรงค์  
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพญา

วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอ Bypass RE ไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยน Re สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑ ตามแผนผังสั่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPT09	5 กรกฎาคม 2566	9.00 น.	15.00 น.	เปลี่ยน Re ตากแดด	Bypass Re NPT9R-01 ตากแดด		นายพรมแดน สุทธิงาม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ท.พ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพญา)

ตำแหน่ง ร.จก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPT09 จาก - ถึง -  
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙-๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1031/2566  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ วัฒนธาดา ประสานงานการขอดับไฟกับ อ.ก.ปน.(ก.๓) กฟจ.นครปฐม

(นายอภิสิทธิ์ วัฒนธาดา)  
อ.ก. 5 ท.พ.น.ก.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปน.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายอภิสิทธิ์ วัฒนธาดา)

ร.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |   |    |        |   |
|------------------------|--|----------|---|----|--------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณรีโคลสเซอร์ บ้านตากแดด NPT09R-01   |          |   |    |        |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 5 ก.ค. 66  | ระหว่าง  | 09.00   | น. | ถึง    | 15.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟจ.นธ.  | งานที่ทำ | สับ/เปลี่ยนรีโคลสเซอร์ตัวใหม่ ผลิตภัณฑ์ Nulec |    |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1031/2566   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด  |          |   |    | วันที่ | 3 กรกฎาคม 2566  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |   |    | วันที่ | 3 กรกฎาคม 2566  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |   |    | วันที่ | 3 กรกฎาคม 2566  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายคุณสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช<br>2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต<br>3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ |          |   |    |        | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	CB -
3	NPT09R-01	Normal	Nonreclosing,GND		นธ.	-	R ตากแดด
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
5	DIS By Pass	ปลด	สับ		นธ.		DIS By Pass
6	NPT09R-01	สับ	ปลด		นธ.	-	R ตากแดด
7	DIS Source	สับ	ปลด		นธ.		DIS Source
8	DIS Load	สับ	ปลด		นธ.		DIS Load
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	CB -
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	NPT09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT	-	CB -
16	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
17	DIS Source	ปลด	สับ		นธ.		DIS Source
18	DIS Load	ปลด	สับ		นธ.		DIS Load
19	NPT09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,GND		นธ.	-	R ตากแดด
20	DIS By Pass	สับ	ปลด		นธ.		DIS By Pass
21	NPT09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT	-	CB -
22	NPT09R-01	Nonreclosing,GND	Normal		นธ.	-	R ตากแดด
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							