



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมข.(กป.) / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายเจริญ ศรีบางแพรง

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย ผจก.กฟส.อ.ด่านมะขามเตี้ย มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้าด่านมะขามเตี้ย ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	สฟฟ.ดมข. DMA10	๑๙ ก.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐	DMA10S-01 หน้า สฟฟ.ดมข.	DMA10S-05 กองผสมพันรัฐสัตว์	นายประสาน ๗ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านท่าแล่น ถึง บ้านวังยาง ต.เกาะสำโรง ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายเจริญ ศรีบางแพรง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA10 จาก DMA10S-01 ถึง DMA10S-05
ในวันที่ 19 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1036/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย. วินทอง ฝ้ายเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายประสาน ประสพผล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. อ.ดมข.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายวินทอง ฝ้ายเงิน)
๐๓๓.๔ 11๓๓ น.ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ

นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านท่าแล่น ถึง บ้านวังยาง | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 19 ก.ค. 66 | เวลา | 08.00 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดมช. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1036/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
3	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
4	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
6	ย้ายโหลด DMA 10 ไปจ่ายจาก TMA 2						
7	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
8	DMA10VB-01	สับ	ปลด		DMA		-
9	DMA10S-01	สับ	ปลด		ดมช.		DIS POT HEAD F.10
10	ให้ตรวจสอบ SF6 DMA5S-02 ตรงข้าม AVR เก้า อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DMA10S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมช.		DIS กองผสมพันรัฐสัตว์
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
18	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-
19	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
20	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		-
25	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		-
26	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
29	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						

