



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.) ๒๒๖๕ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๔ ส.ค. ๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline
วันที่ 10 ส.ค. 64

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ประสานงาน บริษัทฯ แก่ไข Positive Ground Fault ที่สถานี
ไฟฟ้า อ้อมน้อย๓. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		๑๕ ส.ค. ๖๔	๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอเบรกเกอร์ 115 KV รหัส ONC1YB, 2YB, 3YB, 4YB(ดำเนินการที่ละตัว) ที่ สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย๓			นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ..... ตำแหน่ง.....ผ.บพ.(ก.๓)..... โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง.....อ.ก.บข.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ^{ONC} 115KV จาก ถึง
ในวันที่ 15 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1038/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ชูทอง ฟ้าใจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)
๒๑ ส.ค. ๖๔

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟผ.๐๓๖.
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี อ้อมน้อย 3)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมน้อย3 ONC01YB-01,2YB-01,3YB-01,4YB-01				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15/08/2564	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไข Positive Ground Fault	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1038/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	9 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโษ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ปฏิบัติงานทางด้าน ONC01YB-01						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ ONC01YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
4	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
5	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
6	ONC01YS-01	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
7	ONC01YS-03	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
8	SAA05YB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
9	ONA01YB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
10	แจ้งชุดปฏิบัติของกบข.ก3รับทราบ ปฏิบัติงานที่ ONC01YB-01 ได้						
11	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกบข.ก3ทำงาน ONC01YB-01เสร็จแล้ว พร้อมทำ ONC02YB-01ต่อ						
13	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
14	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
15	ONC01YS-01	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
16	ONC01YS-03	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
17	SAA05YB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
18	ONA01YB-01	OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
19	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		L=12.0MW
20	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		L=19.7 MW
21	ย้าย ONC-TP1 ไปจ่ายจาก ONC-TP2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
22	ONCBVB-01	ปลด	สับ		ONC		ขนานเมนบัส
23	ONC01BVB-01	สับ	ปลด		ONC		INCOMING 1
24	ONC02YB-01	สับ	ปลด		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	ONC02YS-01	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
26	ONC02YS-03	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
27	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
28	แจ้งชุดปฏิบัติของกบข.ก3รับทราบ ปฏิบัติงานที่ ONC02YB-01 ได้						
29	สิ้นสุด Switching ช่วงที่2						
30	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกบข.ก3ทำงาน ONC02YB-01เสร็จแล้ว พร้อมทำ ONC03YB-01ต่อ						
31	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
32	ONC02YS-01	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
33	ONC02YS-03	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
34	ONC02YB-01	ปลด	สับ		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
35	ย้าย ONC-TP2 ไปจ่ายจาก ONC-TP1						
36	ONC01BVB-01	ปลด	สับ		ONC		INCOMING 1
37	ONC02BVB-01	สับ	ปลด		ONC		INCOMING 2
38	ONC03YB-01	สับ	ปลด		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ONC03YS-01	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
40	ONC03YS-03	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
41	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
42	แจ้งชุดปฏิบัติของกบข.ก3รับทราบ ปฏิบัติงานที่ ONC03YB-01 ได้						
43	สิ้นสุด Switching ช่วงที่3						
44	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกบข.ก3ทำงาน ONC03YB-01เสร็จแล้ว พร้อมทำ ONC04YB-01ต่อ						
45	ONC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		
46	ONC03YS-01	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
47	ONC03YS-03	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
48	ONC03YB-01	ปลด	สับ		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
49	ONC02BVB-01	ปลด	สับ		ONC		INCOMING 2
50	ONCBVB-01	สับ	ปลด		ONC		ขนานเมนบัส
51	ONC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		
52	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
53	ตรวจสอบใบมีด ONC01YS-01,03 ให้อยู่ตำแหน่งสับอยู่						
54	ย้ายโหลด ONC04YB-01 ไปจ่ายไฟจาก ONC01YB-01						
55	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
56	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
57	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
58	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
59	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
60	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
61	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
62	ONC04YS-01	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
63	ONC04YS-03	สับ	ปลด		ONC		ใบมีด 115 เควี
64	ONC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
65	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
66	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA		-
67	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
68	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
69	แจ้งชุดปฏิบัติของกบข.ก3รับทราบ ปฏิบัติงานที่ ONC04YB-01 ได้						
70	สิ้นสุด Switching ช่วงที่4						
71	เมื่อชุดปฏิบัติงานของกบข.ก3ทำงาน ONC04YB-01เสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
72	ย้ายโหลด ONC04YB-01 กลับจาก ONC01YB-01						
73	ONC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		
74	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
75	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA		-
76	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
77	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
78	ONC04YS-01	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
79	ONC04YS-03	ปลด	สับ		ONC		ใบมีด 115 เควี
80	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
81	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC		เบรกเกอร์ 115 เควี
82	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		
83	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-

