



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3กสฟ.(ปค.)101/2567

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 18 มกราคม 2567

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบควบคุม PM CSCS สถานีไฟฟ้า สองพี่น้อง 1 ตามแผนผังสังเขป  
แนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	4YB-01	24 ม.ค. 2567	09.00 น.	16.00 น.	<del>บำรุงรักษาระบบควบคุมภายในสถานีไฟฟ้า</del>	Open CB 4YS-01, 4YS-02,		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484
2.	SPN 6VB-01	23 ม.ค. 2567	09.00 น.	12.00 น.	บำรุงรักษาระบบควบคุมภายในสถานีไฟฟ้า	Open CB และ Truckout (ไม่ปลด Riser pole)		นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข 082-1289484

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข ตำแหน่ง วิศวกร.4 โทร 082-1289484

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด  
2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 2 ฟีดเคอร์ จาก *SPN 06 บง 01* *Open CB no* *Truckout* ถึง

ในวันที่ *23 มค 67* ตั้งแต่เวลา *09.00* น. ถึง *12.00* น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 104/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *สาธิต* *อรรถศักดิ์* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *นายทรงชนะ เอ็งเจริญสุข*

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *นพ. ส. นพ.*

อก.สฟ.(ก.3), อก.ว.ว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

( *ชื่อตำแหน่ง* *นายศิริ* )

*ว.ค. 5 กฟภ.พ.ค.*

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง *1* แผ่น

แผนผังแนบ *—* แผ่น

ผจพ. *1* (สถานี *— SPN —*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่วันที่ *08-30* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทพ.ปค.		18 ม.ค. 67
พชช./วคก.	ทรงชนะ	18 ม.ค. 67

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1 ( SPN06VB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ม.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.ก3.	งานที่ทำ	บำรุงรักษาระบบควบคุม PM CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 104/2567
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย			
6. อนุมัติสวิทชิงโดย			
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิทชิง						
2	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	-
3	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	-
4	ย้ายโหลด SPN06 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SPN01						
5	SPN01S-07	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท.
6	SPN06VB-01	สับ	ปลด		SPN	-	-
7	SPN06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN	-	-
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ.ก3.ทราบ						
9	แจ้งให้ กสฟ.ก3.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
11	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้						
	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****						
12	เมื่อชุด กสฟ.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
13	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	-
14	ย้ายโหลด SPN06 ทั้งหมดย้ายกลับจาก SPN01						
15	SPN06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPN	-	-
16	SPN06VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPN	-	-
17	SPN02S-06	สับ	ปลด		สพน.	SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท.
18	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
19	SPN06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	-
	*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****						