



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
7 ส.อ. 69

เลขที่ กบข.ภค(รล.) ๒๒๘๖ / ๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

วันที่ ๕ สิงหาคม 2564
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ ONB09VB-01.ทำงานครั้งเดียว T/L (ไม่มีกร.T/R) ของสถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ONB09VB-01	๙ ส.ค. ๒๕๖๔	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบการทำงานอุปกรณ์ ONB09VB-01 ทำงานครั้งเดียว T/L (ไม่มีกร.T/R) สถานีไฟฟ้าอ้อมน้อย ๒ ปลดเบรกเกอร์ รหัส ONB09VB-01 พร้อมตั้ง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ไม่ต้องสับ Ground			นายสมบุญ ดิษฐคำเริง ๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญ ดิษฐคำเริง ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๙๔-๕๕๑๖๖๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สิงห์โตทอง)
อก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ ONB09 จาก ONB9VB-01. ถึง
ในวันที่ 9 ส.ค 64 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1044

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมบุญ ดิษฐคำเริง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบุญ ดิษฐคำเริง

6 ส.ค. 64

นายสมบุญ ดิษฐคำเริง
ผคฟ. กฟภ.๓

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๐๓๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี - ONB -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ทพ./ชผ.		๕ ส.ค. ๖๔
พชง./รศค.		๕ ส.ค. ๖๔

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 2						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข. (ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรคเกอร์ ONB09VB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1044/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	6 สิงหาคม 2564		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 สิงหาคม 2564		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 สิงหาคม 2564		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	-	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
2	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	LOAD 15.90 MW.
3	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	LOAD 28.72 MW.
4	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	LOAD 0.97 MW.
5	ONB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	LOAD 8.23 MW.
6	ย้ายโหลด ONB09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก ONB03							
7	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		-	ขนานบัส
8	ONB03S-11	ปลด	สับ		อมน.		DIS	ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
9	ONB09VB-01	สับ	ปลด		ONB		-	
10	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		-	ขนานบัส
11	ONB09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		ONB		-	-
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ							
13	แจ้งชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานได้							
14	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	
15	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	
16	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	
17	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
19	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	
20	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-	
21	ONB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		-	
22	ย้ายโหลด ONB09 ทั้งหมดกลับจาก ONB03							
23	ONB09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		ONB		-	-
24	ONBBVB-01	ปลด	สับ		ONB		-	ขนานบัส
25	ONB09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONB		-	
26	ONB03S-11	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS	ก่อนข้ามคลองภาษีเจริญ
27	ONBBVB-01	สับ	ปลด		ONB		-	ขนานบัส
28	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-	
30	ONB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	
31	ONB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		-	
32	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							