



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ส.ค. 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า.....สองพี่น้อง.1.....
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน..... - แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	15 ส.ค. 67	08.00 น.	16.00 น.	บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 kV ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดย ย้ายเข้า Transfer Bus)			นายเชาว์ลิต โทร. 081-3657367

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเชาว์ลิต นิลรอด..... ตำแหน่ง..... พชง.6..... โทร..... 081-3657367.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....เอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....
(.....นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์.....)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง..... อก.สฟ.(ก3).....

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

5 PN 2457-01
5 PN 2473-01
5 PN 2271-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ 115KV จาก 5PN0177-01 ถึง
ในวันที่ 15 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1047/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... พีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ เสงี่ยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเชาว์ลิต นิลรอด

(นาย วิวัฒน์ เสงี่ยม ผู้ควบคุม)
วศก.5 โทร. 24-07.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บข.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก.

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2 แผ่น
แผนผังแนบ..... - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. 1 (สถานี 5PN.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ สองพี่น้อง 1 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 15 ส.ค. 67 | เวลา | 08.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กสฟ.(ก3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาเบรกเกอร์ 115 KV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1047/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 25 กรกฎาคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนสั่งสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SPN03YB-01 และSPN03YS-01,02 อยู่สถานะปลด						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SPNBYB-01 อยู่สถานะปลด						
4	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
5	SPNBYB-02	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
6	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส SPNBYB-01และSPN03YB-01 ได้						
7	เมื่อชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส NPUBYB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ SPN01YB-01 ต่อ						
8	SPNBYB-01	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
9	SPNBYB-02	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
10	SPNBYB-01	ปลด	สับ		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SPN01YS-03	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
13	SPNBYB-01	ปลด	สับ		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	SPN01YB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SPN01YS-01	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
16	SPN01YS-02	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
17	แจ้งชุด กสฟ.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส SPN01YB-01 ได้						
18	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส SPN01YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ SPN02YB-01 ต่อ						
20	SPN02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	1SKY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1SKY	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SPN01YS-01	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
23	SPN01YS-02	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
24	SPN01YB-01	ปลด	สับ		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SPN01YS-03	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
27	SPN02YS-03	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SPNBYB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	SPN02YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
31	SPN02YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
32	1SKY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1SKY		เบรกเกอร์ 115 เควี
33	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส SPN02YB-01 ได้						
34	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
35	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส SPN02YB-01 แล้วเสร็จขอทำที่ SPN04YB-01 ต่อ						
36	1SKY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1SKY		เบรกเกอร์ 115 เควี
37	1SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	SPN02YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
40	SPN02YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
41	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	SPN02YS-03	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
44	SPN04YS-03	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
45	SPNBYB-01	ปลด	สับ		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SPN04YB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SPN04YS-01	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
48	SPN04YS-02	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
49	1SKY02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1SKY		เบรกเกอร์ 115 เควี
50	1SLU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	SPN02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		เบรกเกอร์ 115 เควี
52	แจ้งชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส SPN04YB-01 ได้						
53	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
54	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 รหัส SPN04YB-01 แล้วเสร็จ						
55	1SLU01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		1SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี
56	SPN04YS-01	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
57	SPN04YS-02	ปลด	สับ		SPN		- ไบมีด 115 เควี
58	SPN04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	SPNBYB-01	สับ	ปลด		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	SPN04YS-03	สับ	ปลด		SPN		- ไบมีด 115 เควี
61	1SLU01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		1SLU		เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							

รายละเอียดดำเนินการบำรุงรักษาและงานตรวจซ่อมในแต่ละสถานีไฟฟ้า

ลำดับ	สถานีไฟฟ้า	วันที่	เวลา	การดำเนินการบำรุงรักษา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ประสานงาน
1	กระทุ่มแบน 5	8 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบศ.	เชาว์จิต (081-3657367)
		15 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย. กมม.	
		16 ก.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย.	
2	บ้านแพ้ว	9 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขยับขนาด 22 KV. รหัส KTEBVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรัคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กมม.	เชาว์จิต (081-3657367)
		9 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบศ.	
		8 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย.	
3	พุทธมณฑล 2	13.00-16.00 น.	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย.	เชาว์จิต (081-3657367)
		9 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 โดยขยับขนาด 22 KV. รหัส BNPVB-01 เพื่อทดสอบหม้อแปลง TP.2 (ดึงทรัคและสับกราวด์เบรกเกอร์ Incoming 2)	กมม.	
		14 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบศ.	
4	สองพี่น้อง 1	19 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย.	เชาว์จิต (081-3657367)
		20 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.2	กสพ., กบย.	
		15 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบศ.	
5	ท่ามะกา 1	24 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยขอไฟซ้อนเข้าบัส 2)	กสพ., กบย. กมม.	เชาว์จิต (081-3657367)
		27 ส.ค. 67	13.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย.	
		27 ก.ย. 67	08.00-12.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบศ.	
6	พนมทวน	27 ก.ย. 67	13.00-16.00 น.	ดับหม้อแปลง TP.2 Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย.	เชาว์จิต (081-3657367)
		28 ส.ค. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษาหม้อแปลง 115 KV. ทั้งหมด (ดำเนินการที่ละวงจร โดยย้ายเข้า Transfer Bus)	กสพ., กบศ.	
		25 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	บำรุงรักษา Battery , Capacitor Bank ดับหม้อแปลง TP.1 Main Bus 1 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1 (โดยขอไฟซ้อนเข้าบัส 2)	กสพ., กบย. กมม.	
		26 ก.ย. 67	08.00-16.00 น.	ดับ Main Bus 2 ไม่มีไฟ (ปลด Riser Pole และสับกราวด์) เพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลง TP.1	กสพ., กบย.	เชาว์จิต (081-3657367)