



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 ส.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบข.(รล) ๒๓๒๐/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาหรีเลย์ ๒๒ เครือ ไม่ Sync. Time. สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๗.
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2CVB-01, 2BVB-01, 6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, BVB-01, 3YB-01	๒๑ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขปัญหาหรีเลย์ ๒๒ เครือ ไม่ Sync. Time	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒	1CVB-01, 1BVB-01, 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, BVB-01, 1YB-01	๒๒ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขปัญหาหรีเลย์ ๒๒ เครือ ไม่ Sync. Time	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.รล. กบข.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส. กรส(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ Bus 2 จาก SMG 2BVB-01 ถึง Truck out

ในวันที่ ๒1 ส.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 10๔7/64

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พยัคฆวงศ์

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
อ.ก.๗ กบข.พ.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สมุทรสาคร ๗ (SMG))



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.รล. ๙ ส.ค. ๖๔

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร7 (BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 64		เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แก้ไขปัญหารีเลย์ 22kV ไม่ Sync. Time		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1047/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	11 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- โหลด 8.7 MW
3	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		โหลด 18.0 MW
4	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- โหลด 2.5 MW
5	SMG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- โหลด 2.9 MW
6	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- โหลด 0.5 MW
7	SMG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 7.12 MW
8	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 1.0 MW
9	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 3.73 MW
10	SMG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 4.0 MW
11	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		โหลด 3.0 MW
12	SMG02CVB-01	Auto	Manual		SMG		
13	SMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		โหลด 4.04 MW
14	SMA14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		- โหลด 0.05 MW
15	ย้าย SMG 6 ไปจ่ายจาก SMA 14						
16	SMA14S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.น้ำมันพิษ
17	SMG06VB-01	สับ	ปลด		SMG		
18	ย้าย SMG 7 ไปจ่ายจาก SMG 3						
19	SMG03S-06	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม รร.โนอาห์
20	SMG07VB-01	สับ	ปลด		SMG		
21	ย้าย SMG 10 ไปจ่ายจาก SMG01						
22	SMG01S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ(ล่าง)
23	SMG10VB-01	สับ	ปลด		SMG		
24	ย้าย SMG 8 ไปจ่ายจาก SMG 4						
25	SMG04S-02	ปลด	สับ		สค.		SF6 หมู่บ้านพฤษภา73
26	SMG08VB-01	สับ	ปลด		SMG		
27	ย้าย SMG 9 ไปจ่ายจาก SMG 4						
28	SMG08S-03	ปลด	สับ		สค.		SF6 บ.ชานไทย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMG09VB-01	สับ	ปลด		SMG		
30	ให้ปลด STEP Capacitor ด้าน SMG02CVB-01 ออกทีละ STEP						
31	SMG02CVB-01	สับ	ปลด		SMG		
32	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.						
33	SMG02BVB-01	สับ	ปลด		SMG		
34	SMG03YB-01	สับ	ปลด		SMG		
35	SMG03YS-02	สับ	ปลด		SMG		
36	SMG03YS-03	สับ	ปลด		SMG		
37	SMG02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
38	SMGBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
39	SMG02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
40	SMG06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
41	SMG07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
42	SMG08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
43	SMG09VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
44	SMG10VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		SMG		
45	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
46	SMG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		-
47	SMG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
48	SMG03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
49	SMG04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		-
50	SMA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
51	SMA14VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMA		-
52	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
53	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
54	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		-
55	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
56	SMG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
57	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		-
58	SMA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
59	SMA14VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMA		-
60	SMG02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		
61	SMGBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		
62	SMG02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		
63	SMG06VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		
64	SMG07VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		
65	SMG08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		SMG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						