



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ก.ค. 66

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปน.) 667/2566
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

วันที่ 5 ก.ค. 2566
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน/อุปกรณ์ชำรุด บริเวณวงจร DBA02S-01, DBA04S-01
ตั้งแต่บริเวณ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	DBA02,04	12 ก.ค. 66	09.00 น.	12.00 น.	ปลด DIS DBA02S-01, DBA04S-01 ให้ชอทไลน์ สุพรรณบุรี แก้ไขจุดร้อน/ เปลี่ยนอุปกรณ์ชำรุด			นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา 080-8476904

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปน โทร. 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ จาก DBA02VB-01 ถึง DBA02S-01
DBA04VB-01 DBA04S-01
ในวันที่ 12 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1048/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริวัฒน์ บัณฑิตนิกร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา

5 ก.ค. 66

(นาย ศิริวัฒน์ บัณฑิตนิกร)

จก. 5 บตาม ขน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๑๖, กฟอ. ๑๖.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ฉจพ. 1 (สถานี DBA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีเดิมบางนางบวช (DBA02, 04)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12 ก.ค. 66	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ตบ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน		1048/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก			วันที่	5 กรกฎาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 กรกฎาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร, นายจิรวัดน์				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ, นางสาวพิชชา				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆ, นายวรรณพงษ์				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง					
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	Load 9.6 MW
3	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	Load 14.8 MW
4	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DBA	-	Load 2.8 MW
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DBA	-	Load 5.6 MW
6	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DBA	-	Load 3.8 MW
7	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			DBA	-	Load 2.6 MW
8	ย้ายโหลด DBA02 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DBA06							
9	DBA02S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب			ตบ.	SF6	ร้านตัดผมนางบวช
10	DBA02VB-01	ล๊اب	ปลด			DBA	-	-
11	ย้ายโหลด DBA04 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก DBA03							
12	DBA03S-04	ปลด	ล๊اب			สข.	SCADA	SF6 หมอจรัญ
13	DBA04VB-01	ล๊اب	ปลด			DBA	-	-
14	DBA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"			DBA	-	-
15	DBA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"			DBA	-	-
16	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 09.00 น.							
17	DBA02S-01	ล๊اب	ปลด			ตบ.	DIS	POT HEAD F.2
18	DBA04S-01	ล๊اب	ปลด			ตบ.	DIS	POT HEAD F.4
19	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.ตบ. รับทราบ พร้อมทดสอบไฟลง Wesafe							
20	แจ้งให้ Hot Line ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนได้ (ขณะทำงานตั้ง "OFF" Auto Reclose DBA03 และ DBA06)							
21	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	-	
22	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT	-	
	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
23	เมื่อ Hot Line ปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จ							
24	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	
25	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT	-	
26	DBA02S-01	ปลด	ล๊اب			ตบ.	DIS	POT HEAD F.2
27	DBA04S-01	ปลด	ล๊اب			ตบ.	DIS	POT HEAD F.4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
28	DBA02VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"			DBA		-	-
29	DBA04VB-01	ทรัด "Out service"	ทรัด "In service"			DBA		-	-
30	ย้ายโหลด DBA04 ทั้งหมด กลับจาก DBA03								
31	DBA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			DBA		-	-
32	DBA03S-04	สับ	ปลด			สช.	SCADA	SF6	หมองจรัญ
33	ย้ายโหลด DBA02 ทั้งหมด กลับจาก DBA06								
34	DBA02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF"AutoReclose			DBA		-	-
35	DBA02S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน			ดบ.		SF6	ร้านตัดผมนางบวช
36	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
37	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
38	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DBA		-	
39	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DBA		-	
40	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DBA		-	
41	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			DBA		-	
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****									