



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กบข.(รล) ๒๓๒๐/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์หา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(กต)  
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาหรีเลย์ ๒๒ เควี ไม่ Sync. Time สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๗  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	2CVB-01, 2BVB-01, 6VB-01, 7VB-01, 8VB-01, 9VB-01, 10VB-01, BVB-01, 3YB-01	๒๒ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขปัญหาหรีเลย์ ๒๒ เควี ไม่ Sync. Time	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒	1CVB-01, 1BVB-01, 1VB-01, 2VB-01, 3VB-01, 4VB-01, 5VB-01, 8VB-01, 1YB-01	๒๒ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขปัญหาหรีเลย์ ๒๒ เควี ไม่ Sync. Time	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ข.ร.ล. กบข.(กต) โทร. ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส. กรส.(กต) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

อก.บข.(กต)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(กต)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SMG-TP1 จาก SMG 24B-C1 ถึง ทรัค SMG 1, 2, 3, 4, 5 OUT SERVICE  
ในวันที่ 21 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1048/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.ลำซิว พยัคฆวงศ์

นาย นตวันกร สริสาคูเดย์  
อ.ก.บข. น.ร.ล.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ต กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กท.๖๓

อก.บข.(กต), อก.ว.ว.(กต)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี SMG)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ข.ร.ล. ๗๖๖๖ ๙ ส.ค. ๖๔

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(กต)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(กต) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(กต)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีสมุทรสาคร7 (SMG-BUS1)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขปัญหาหรีเลย 22 เควี ไม่ Sync. Time		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1048/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายพนิต ราชภรณ์นิยม	วันที่		12 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่		12 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่		12 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร 2. นายฤกษ์ณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SMG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG	-	-
3	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG	-	-
4	SMG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=2.2MW.
5	SMG02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=2.3MW.
6	SMG03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=2.7MW.
7	SMG04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=0.4MW.
8	SMG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=0.5MW.
9	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=0.7MW.
10	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=3.6MW.
11	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	L=2.4MW.
12	<b>ย้ายโหลด SMG01 จาก SMG07</b>						
13	SMG01S-06	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 ปากซอยเข้า สค.7ชั่วคราว
14	SMG01VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
15	<b>ย้ายโหลด SMG03 จาก SMG07</b>						
16	SMG03S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 หน้าบ.ณรงค์ซีฟู้ดส์
17	SMG03VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
18	<b>ย้ายโหลด SMG02 จาก SMG05</b>						
19	SMG02S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ(บน)
20	SMG02VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
21	<b>ย้ายโหลด SMG05 จาก SMG10</b>						
22	SMG05S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 เลียบ.ซิสเต็ม
23	SMG05VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
24	<b>ย้ายโหลด SMG04 จาก SMG08</b>						
25	SMG04S-02	ปลด	ล๊ับ		สค.		SF6 หมู่บ้านพฤษภา73
26	SMG04VB-01	ล๊ับ	ปลด		SMG	-	-
27	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ SMG-BUS1และSMG-TP1</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	<b>โยกหม้อแปลง Station Service ไปไว้ทางด้าน BUS2</b>						
29	SMG01CVB-01	สับ	ปลด		SMG		- CAP.1
30	SMG01BVB-01	สับ	ปลด		SMG		- INCOMING 1
31	SMG02YB-01	สับ	ปลด		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	SMG02YS-01	สับ	ปลด		SMG		- ไบมีด 115 เควี
33	SMG02YS-03	สับ	ปลด		SMG		- ไบมีด 115 เควี
34	SMGT1VS-01	สับ	ปลด		SMG		- ไบมีด T1
35	SMG01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- -
36	SMG02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- -
37	SMG03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- -
38	SMG04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- -
39	SMG05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- -
40	SMG0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- ขนานบัส
41	SMG01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMG		- INCOMING 1
42	SMG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMG		- -
43	SMG07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		- -
44	SMG08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		- -
45	SMG10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG		- -
46	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบและปฏิบัติงานที่SMG-BUS1และSMG-TP1ได้</b>						
	<b>สิ้นสุด Switching ช่วงที่1</b>						
47	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลตกลับ</b>						
48	SMG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMG		- -
49	SMG07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
50	SMG08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
51	SMG10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG		- -
52	SMG01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- -
53	SMG02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- -
54	SMG03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- -
55	SMG04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- -
56	SMG05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- -
57	SMG0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- ขนานบัส
58	SMG01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SMG		- INCOMING 1
59	<b>จ่ายไฟ SMG-BUS1และSMG-TP1</b>						
60	SMG02YS-01	ปลด	สับ		SMG		- ไบมีด 115 เควี
61	SMG02YS-03	ปลด	สับ		SMG		- ไบมีด 115 เควี
62	SMG02YB-01	ปลด	สับ		SMG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	SMGT1VS-01	ปลด	สับ		SMG		- ไบมีด T1
64	SMG01BVB-01	ปลด	สับ		SMG		- INCOMING 1

