



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุธรรมชล. ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | วงจร/หม้อแปลง | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก | ถึง |
|-----|---------------|--------------|-------------|----------|---|----------|----------|
| ๑ | หม้อแปลง KT3A | ๙ ก.ค. ๖๖ | ๐๗.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | แก้ไข Hot Clamp ที่ DS-2223 Ph.C (แก้ไขภายใน 7 วัน) และ แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันสัตรี ที่ 22 kV Metering KT3A | BP1 2222 | BP1 2227 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ โทร

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP1 KT3A จาก BP1 2222 ถึง BP1 2227
ในวันที่ ๙ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ ๑๐๕๕/๒๕๖๖
BP1 BT5-01

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง

พนักงานศูนย์ฯ นาย สกนพร ตันติเกษรภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายยงยุทธ สีขาว

สกนพร ตันติเกษรภักดิ์
(สกนพร ตันติเกษรภักดิ์)
๐๙.๖ ปฏิบัติงานแทน น.น.๐๙.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. ก๓๖.๒๐, ก๓๖.๒๖.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี บ้านโป่ง 1)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | บ้านโป่ง 1(กฟผ.) KT3A | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 9-ก.ค.-66 | ระหว่าง | 07.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ. | งานที่ทำ | แก้ไข Hot Clamp ที่ DS BP1 2223 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1055/66 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ | | วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------|
| 1 | BP1 KT3A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - โหลด 17.0 MW |
| 2 | BP1 KT1A//KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - โหลด 20.0 MW |
| ย้ายโหลด BP1 KT3A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก BP1 KT1A//KT2A | | | | | | | |
| 4 | BPABVB-01 | ปลด | สับ | | BPA | | - ขนานบัส |
| 5 | BPA01BVB-01 | สับ | ปลด | | BPA | | - INCOMING 1 |
| 6 | BPA01BVB-01 | ทรัก "In service" | ทรัก "Out service" | | BPA | | - INCOMING 1 |
| 7 | BP1 2222 | สับ | ปลด | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 8 | BP1 2227 | สับ | ปลด | | EGAT | | - ใบมีด |
| 9 | BP1 KT1A//KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 10 | เมื่อ กฟผ. ดำเนินการแล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดคืน | | | | | | |
| 11 | BP1 KT1A//KT2A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | - |
| 12 | BP1 2227 | ปลด | สับ | | EGAT | | - ใบมีด |
| 13 | BP1 2222 | ปลด | สับ | | EGAT | | - เบรกเกอร์ |
| 14 | BPA01BVB-01 | ทรัก "Out service" | ทรัก "In service" | | BPA | | - INCOMING 1 |
| ย้ายโหลด BP1 KT3A ทั้งหมด กลับคืนจาก BP1 KT1A//KT2A | | | | | | | |
| 16 | BPA01BVB-01 | ปลด | สับ | | BPA | | - INCOMING 1 |
| 17 | BPABVB-01 | สับ | ปลด | | BPA | | - ขนานบัส |
| 18 | BP1 KT3A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| 19 | BP1 KT1A//KT2A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | - |
| สิ้นสุด Switching | | | | | | | |



บันทึก

| | | |
|--------|------------------------|---------------------------|
| ที่ | หจล-ส. 31115 /2566 | เรียน |
| จาก | แผนกจัดการปฏิบัติการ | ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ. |
| เรื่อง | ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV | โทรศัพท์ : 02-590-5454 |
| วันที่ | 7 กรกฎาคม 2566 | โทรสาร : 02-590-5456 |

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

| | |
|----------------|---|
| สถานที่ขอตัดไฟ | สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 1 |
| อุปกรณ์ | - BP1-KT3A [115 / 22 kV 50 MVA] (BP1 2222, 2227) |
| งานที่ทำ | - แก้ไข Hot Clamp ที่ DS-2223 Ph.C (แก้ไขภายใน 7 วัน) และ แก้ไขอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ที่ 22 kV Metering KT3A |
| หมายเหตุ | - |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|---------|-----|----|-------|---------|------|------|------|-------|----|
| วันและเวลาขอตัดไฟ | เริ่มวัน | อาทิตย์ | ที่ | 09 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2566 | เวลา | 07.30 | น. |
| | ถึงวัน | อาทิตย์ | ที่ | 09 | เดือน | กรกฎาคม | พ.ศ. | 2566 | เวลา | 16.30 | น. |

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.