

Switching Deadline.

18 ส.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.กนษ.(นพ.)-๒๓๔๒./๒๕๖๔.....

ชื่อผู้รับ .นายอภิพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา.....

ชื่อผู้ส่ง .นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง.....

วันที่.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง ..อก.นษ.(ก.๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กนษ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า
กาญจนบุรี๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	BUS2	๑๙ ส.ค. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV ด้าน บัสที่ สถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี (ทริกเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	-	-	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายธำรง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....ผ.นพ.(ก.๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๓. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๔. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง.)

ตำแหน่ง.....อก.นษ.(ก.๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BUS2 จาก - ถึง -
ในวันที่ 19 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 7056

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อวส โสภณพันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ชาญธวัช ต้นภูมิประเทศ
12 ส.ค. 64

สมพร ต้นตึกเกษตรกิจ
(๖๗๖.๗ แทน น.๑พ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ก., กฟส.ทน., กฟสร.จก., กฟส.พทน.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี KCA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ กาญจนบุรี 1 (KCA บัส 2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ปรับปรุง Station Service TS.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1056/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอมร โมกข์พันธ์ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ~~นายพร...~~ วันที่ 13 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 13 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรตัน, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 18.6 MW
3	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 25.13 MW
4	KCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.92 MW
5	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.87 MW
6	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 2.18 MW
7	KCA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 7.29 MW
8	KCA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด -0.65 MW
9	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.77 MW
10	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.58 MW
11	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.0 MW
12	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 7.29 MW
13	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.59 MW
14	KCA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
15	KCA10R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R หนองบัว
16	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.19 MW
17	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.03 MW
18	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 3.15 MW
19	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 2.5 MW
20	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 6 MW
21	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R โหลด 1.5 MW
22	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R โหลด 2.5 MW
23	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		- โหลด 13.03 MW
24	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		- โหลด 0.75 MW
25	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN02						
26	KCA10S-20	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ပ်		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระต่าย
27	KCA10R-02	ล๊ပ်	ปลด		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว

หน้าที 2 จาก 12

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	- ย้ายโหลด KCA04 บางส่วนไปจ่ายจาก TTN03						
29	KCA10S-13	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า
30	KCA04R-01	สับ	ปลด		กจ.		R. วัดท่าพะเนียด
31	- ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA10						
32	KCA03S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ป้อม ปตท.แยกแก่งเสี้ยน
33	KCA03S-06	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
34	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA07						
35	KCA06S-05	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
36	KCA06S-09	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ร้านทองม้วนนวนลศรี
37	- ย้ายโหลด KCA08,09 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA07,02						
38	KCA08S-08	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภัณฑ์
39	KCA09S-10	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ป้อมสมนันทน์
40	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนानบัส
41	KCA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS รง.กระดาศสิริศักดิ์
42	KCA09S-04	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเปิดนายเรือง
43	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
44	- ย้ายโหลด KCA09 ไปจ่ายจาก PTU10						
45	KCA09S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยงเข้าท์
46	KCA09VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
47	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA08						
48	DMA05S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 เขาปูน
49	KCA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สะพานสุดใจ (ฝั่งร้านเซเว่น)
50	- ย้ายโหลด KCA06 ไปจ่ายจาก KCA02						
51	KCA06S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านสมบัติพานิช
52	KCA06VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
53	- ย้ายโหลด KCA10 ไปจ่ายจาก KCA05						
54	KCA05S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ข้างวัดเขาน้อย (Loop 5-10)
55	KCA10VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
56	- ย้ายโหลด KCA08 ไปจ่ายจาก KCA03						
57	KCA03S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อม สท.
58	KCA08VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
59	- ย้ายโหลด KCA07 ไปจ่ายจาก KCA01						
60	KCA01S-13	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้าม ว.สารพัดช่าง
61	KCA07VB-01	สับ	ปลด		KCA		- -
62	KCA02CVB-01	สับ	ปลด		KCA		- CAP 2
63	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 09.00 น.						
64	KCA02BVB-01	สับ	ปลด		KCA		- INCOMING 2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	KCA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
66	KCA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
67	KCA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
68	KCA09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
69	KCA10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		-
70	KCABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- ขนานบัส
71	KCA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- INCOMING 2
72	KCA02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KCA		- CAP 2
73	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
75	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
76	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
77	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
78	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
79	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
80	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
81	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
82	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
83	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
84	TTNBR-02	Nonreclosing	Normal		TTN	SCADA	R
85	TTNBR-03	Nonreclosing	Normal		TTN	SCADA	R
86	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
87	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		-
88	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
89	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
90	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
91	KCA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
92	KCA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
93	KCA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
94	KCA09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
95	KCA10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		-
96	KCABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- ขนานบัส
97	KCA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- INCOMING 2
98	KCA02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KCA		- CAP 2
99	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
100	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
102	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
103	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
104	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
105	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
106	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
107	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
108	TMA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
109	TN-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
110	TTNBR-02	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
111	TTNBR-03	Normal	Nonreclosing, ALT		TTN	SCADA	R
112	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		-
113	PTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU		-
114	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
115	KCA02BVB-01	ปลด	สับ		KCA		- INCOMING 2
116	KCA02CVB-01	ปลด	สับ		KCA		- CAP 2
117	- ย้ายโหลด KCA06 กลับจาก KCA02						
118	KCA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
119	KCA06S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ร้านสมบัติพานิช
120	- ย้ายโหลด KCA10 กลับจาก KCA05						
121	KCA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
122	KCA05S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ข้างวัดเขาน้อย (Loop 5-10)
123	- ย้ายโหลด KCA08 กลับจาก KCA03						
124	KCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
125	KCA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามบ่อม สท.
126	- ย้ายโหลด KCA07 กลับจาก KCA01						
127	KCA07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
128	KCA01S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้าม ว.สารพัดช่าง
129	- ย้ายโหลด KCA09 กลับจาก PTU10						
130	KCA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
131	KCA09S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยงเข้าท์
132	- ย้ายโหลด KCA03 ที่เหลือกลับจาก KCA10						
133	KCA03S-06	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 โรงกลึงสุพรรณพงษ์
134	KCA03S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 บีม ปตท.แยกแก่งเสี้ยน
135	- ย้ายโหลด KCA04 ที่เหลือกลับจาก TTN03						
136	KCA04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		กจ.		R. วัดท่าพะเนียด
137	KCA10S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ร.ร.วัดลาดหญ้า

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	- ย้ายโหลด KCA10 บางส่วนกลับจาก TTN02						
139	KCA10R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		กจ.	SCADA	R บ้านหนองบัว
140	KCA10S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ลญ.		SF6 บ้านโป่งกระท้าย
141	- ย้ายโหลด KCA06 บางส่วนกลับจาก KCA07						
142	KCA06S-09	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ร้านทองม้วนนวนลศรี
143	KCA06S-05	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ปากซอยสิงคโปร์
144	- ย้ายโหลด KCA06 ที่เหลือกลับจาก KCA08						
145	KCA06S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS สะพานสุดใจ (ฝั่งร้านเซเว่น)
146	DMA05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 เขาปูน
147	- ย้ายโหลด KCA08,09 บางส่วนกลับจาก TMA07,02						
148	KCA09S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ลาบเปิดนายเรือง
149	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		- ขนานบัส
150	KCA08S-04	ปลด	สับ		กจ.		DIS รง.กระดาศสิริศักดิ์
151	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		- ขนานบัส
152	KCA08S-08	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 นครเคหะภัณฑ์
153	KCA09S-10	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ป้อมสมันท์
154	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
155	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
156	KCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
157	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
158	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
159	KCA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
160	KCA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
161	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
162	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
163	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
164	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
165	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
166	KCA04R-01	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		กจ.		R วัดท่าพะเนียด
167	KCA10R-02	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		กจ.	SCADA	R หนองบัว
168	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
169	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
170	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
171	TMA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
172	TN-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
173	TTNBR-02	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		TTN	SCADA	R -
174	TTNBR-03	Nonreclosing, ALT	Nonreclosing		TTN	SCADA	R -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		- -
176	PTU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							