



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๒๗๐๗/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	ONA๑YB-๐๑	๒๕ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ KV รหัส ONA๑YB-๐๑ (และให้ Hotline ปลดจุดจัมสายส่ง วงจร ๑Y) เพื่อตรวจสอบ ไบมีด ๑YS-๐๓ เนื่องจาก ไบมีด Close ไม่สนิท	นายนิโรจน์ ปั้นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุพล ตีลอุด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง รก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ 1 ฟีดเดอร์ ONA๑YB จาก 1YB-๐1 ถึง ๗๐๖๖๓๘๘
ในวันที่ 25 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1058/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศาล กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุพล ตีลอุด
9 ก.ค. 66

(นายจิรวัฒน์ ๒๖ ก.ค.๖๖)

๐๘๓-๕๖๖๖๓๘๘

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ.)

เรียน ผจก. นพ. อ.น.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๕ (สถานี ONA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 1 (ONA1YB-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบใบมีด 115 kv ONA1YS-03		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1058/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม				วันที่	10 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	10 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	10 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายไพรัชทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโนช 3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ Close Loop SAA05YB-01 , SAA06YB-01 สถานะ Close loop อยู่						
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
4	ONA01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	ONA01YB-01	สับ	ปลด		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	ONA01YS-01	สับ	ปลด		ONA	-	ใบมีด 115 เควี
8	ONA01YS-02	สับ	ปลด		ONA	-	ใบมีด 115 เควี
9	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการปลดจุดจัมบริเวณหน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 1 ได้						
10	หลังจากชุด Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการปลดจุดจัมบริเวณหน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 1 ออกเรียบร้อย						
11	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานที่ ONA1BYB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อผู้ควบคุมปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
15	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	แจ้งชุด Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณหน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 1 ได้						
17	หลังจากชุด Hotline กระเช้า 115 kV. ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณหน้าสถานีฯ อ้อมน้อย 1 เข้าเรียบร้อย						
18	ONA01YS-01	ปลด	สับ		ONA	-	ใบมีด 115 เควี
19	ONA01YS-02	ปลด	สับ		ONA	-	ใบมีด 115 เควี
20	ONA01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	ONA01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							