



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณมงคล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่โชคันโรเซอร์โพล สถานีสุพรรณบุรี๒

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑,๖ สพ.๒	๒๙/๐๑/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขคันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๑S-๐๑	SPB๐๖S-๐๑	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐
๒.	๕,๑๐ สพ.๒	๓๐/๐๑/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขคันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๕S-๐๑	SPA๑๐S-๐๑	นายพิบูล ปานขำ
๓.	๓,๙ สพ.๒	๓๑/๐๑/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขคันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๓S-๐๑	SPA๐๙S-๐๑	
๔.	๔,๗ สพ.๒	๐๑/๐๒/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขคันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๕S-๐๑	SPA๐๗S-๐๑	
๕.	๒,๘ สพ.๒	๐๒/๐๒/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขคันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๑S-๐๑	SPA๐๘S-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พงษ.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ พิดเดอร์ SPB1,6 จาก Breaker ถึง Riser Pole.

ในวันที่ ๒๙ ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 106/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สตี๊ สี่ใจห่อ ประสานงานการขอตัดไฟกับ K. ๖๓๓๖๖ - สุวรรณอัครเดชา

(นายณนกร สุวรรณประทีป)

(พงษ.๖ ๖๓๓๖๖)
สำนักช่างเทคนิค กฟจ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ. กฟจ. ๖๖๖

อก.บช.(ก.๓),

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๑ แผน

แผนผังแนบ แผน

ผจก. ๑ (สถานี สุพรรณบุรี๒ (SPB))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๗:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี2 (SPB01,06S-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขต้น Riser Pole ตามใบขอปฏิบัติงาน 106/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่ 21 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 21 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			
	1. นายสุกสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโน		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		CB
3	SPB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		CB
4	ย้ายโหลด SPB01 ไปรับไฟจาก SPB10						
5	SPB01S-02	ปลด	สับ		SPB		DIS
6	SPB01VB-01	สับ	ปลด		SPB		CB
7	ตรวจสอบ SPB06VB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
8	SPB01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPB		CB
9	SPB06VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPB		CB
10	SPB01S-01	สับ	ปลด		SPB		DIS
11	SPB06S-01	สับ	ปลด		SPB		DIS
12	แจ้ง Test ไฟและ ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อน ปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานโดย ชุด Hotline 22kV)						
13	เมื่อชุดทำงาน Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้ (ขณะที่ชุดทำงานปฏิบัติงาน ให้ทำการ OFF AUTO RECLOSE SPB10VB-01 ไว้ตลอดเวลา)						
15	**กบข. แจ้งว่าจะขอสับ SPB01,06VG-01 ในภายหลัง**						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดทำงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	ตรวจสอบ SPB01,06VG-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
18	ตรวจสอบ SPB01,06VB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
19	SPB01S-01	ปลด	สับ		SPB		DIS
20	SPB06S-01	ปลด	สับ		SPB		DIS
21	SPB01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPB		CB
22	SPB06VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPB		CB
23	ย้ายโหลด SPB01 กลับจาก SPB10						
24	SPB01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		SPB		CB
25	SPB01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		SPB		DIS
26	SPB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB
27	SPB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							