



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ พทง. (กฟ.) ๖๖๒๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว
ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มันนการ

วันที่ ส.ค. ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

Switching Deadline

วันที่ 18 ส.ค. ๖๔

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ตลาดหนองตากยา	จุดตัดDisชั่วคราว ร.ตั้งวิริยะ	จุดตัดDisชั่วคราวใหญ่ ซงค์	นายนิตยรักษ์ ศรีอนันต์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟตลาดหนองตากยา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรวิทย์ อัครวิเศษกุล ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร. ๐๖๑-๒๕๕๗๕๑๖๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มันนการ..)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

- ๙ ส.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเตอร์ TAV03 จาก Dis ๕๐, วรรที่ ๒/๒๖๖ ถึง Dis ๕๐, วรรที่ ๒/๒๖๖
ในวันที่ ๒1 ส.ค. ๖๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1060/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสิทธิ์ รัตนารักษ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายศิริพงษ์ นวลโสม

นายศิริพงษ์ นวลโสม
(นายศิริพงษ์ นวลโสม)
อสก.๗/๑๓๔๓.๑๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.กบข., กฟผ.๓๖๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

คคฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตลาดหนองตากยา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1060/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	16 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	TMV03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV	-	
3	TMV04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV	-	
4	- ย้ายโหลด TMV03 บางส่วนไปจ่ายจาก TMV04						
5	NOM03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.	SF6	บ้านหนองข้าวนก
6	Dis ชค. TMV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.	DIS	ผู้ใหญ่ซ่งค์
7	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	Dis ชค. TMV03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.	DIS	ร.ร.ตั้งวิริยะ
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	TMV03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV	-	-
13	TMV04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV	-	-
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
18	TMV03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV	-	
19	TMV04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV	-	
20	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	Dis ชค. TMV03	ปลด	สับ		ตสร.	DIS	ร.ร.ตั้งวิริยะ
22	- ย้ายโหลด TMV03 บางส่วนกลับจาก TMV04						
23	Dis ชค. TMV03	ปลด	สับ		ตสร.	DIS	ผู้ใหญ่ซ่งค์
24	NOM03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.	SF6	บ้านหนองข้าวนก
25	TMV03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV	-	-
26	TMV04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV	-	-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังไฟฟ้า บ้านเลขที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น

