



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

01/08/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.) ๑๐๗๖/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีรินนันท์

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลง Station Service สถานีไฟฟ้า

อ้อมใหญ่.๑.....ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Bus ๑	๖ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS ๑, ๒ สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๑ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง Station	-	-	นายเจริญศักดิ์ ตีเยตาม ๐๘๘-๕๗๗-๗๖๕๔
๒.	Bus ๒	๗ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	Service ๑ , ๒			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญศักดิ์ ตีเยตาม.....ตำแหน่ง วิศวกร.....โทร ๐๘๘-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ Bus ๑ จาก.....ถึง.....
ในวันที่ ๖ ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1063/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เสน่ห์เฝ้า ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเอกสิทธิ์ ตีเยตาม

(นายเอกสิทธิ์ ตีเยตาม)
๐๓-๕๗๗-๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นายเอกสิทธิ์ ตีเยตาม

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น
ผจก. ๑ (สถานี.....).....
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)



รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเอกสิทธิ์ พงษา)
หน.มก.กสฟ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1 (OYI_บัส 1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบหม้อแปลงเซอร์วิส น้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1063/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่	27 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		TP -
3	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		TP -
4	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
5	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
6	OYI09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
7	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
8	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
9	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
10	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
11	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
12	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
13	- ย้ายโหลด OYI09 ไปรับไฟจาก SAB03						
14	OYI09S-03	ปลด	สับ			SCADA	SF6 บั้ม ปตท. (ล่าง)
15	OYI09VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB -
16	- ย้ายโหลด OYI01 ไปรับไฟจาก SAB09						
17	OYI01S-03	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บั้ม ปตท. (บน)
18	OYI01VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB -
19	- ย้ายโหลด OYI05 บางส่วน ไปรับไฟจาก OYI07						
20	DIS ชค. OYI05	ปลด	สับ		สพร.		DIS รง.ทำตะกร้อ
21	OYI05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS กลางซอยซอยคานะโบ้
22	- ย้ายโหลด OYI02 ไปรับไฟจาก OYI05						
23	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		CB ขนนานบัส
24	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ทำรถ 84 ซอยม้าแดง
25	OYI02VB-01	สับ	ปลด		OYI		CB -
26	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		CB ขนนานบัส
27	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		CB INCOMING 1
29	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
30	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		CB ไบมีด 115 เควี
31	OYI01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		CB -
32	OYI02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		CB -
33	OYI03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		CB -
34	OYI04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		CB -
35	OYI09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		CB -
36	OYI01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		CB INCOMING 1
37	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		CB ขนานบัส
38	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
39	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
40	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		TP -
41	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
42	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
43	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
44	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
45	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
46	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
47	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
48	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
49	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
50	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		TP -
51	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
52	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		CB -
53	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
54	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
55	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
56	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
57	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		CB -
58	OYI01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		CB -
59	OYI02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		CB -
60	OYI03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		CB -
61	OYI04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		CB -
62	OYI09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		CB -
63	OYI01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		CB INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	OYIBVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		CB ขนนานบัส
65	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		DIS ใบมีด 115 เควี
67	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
68	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		CB INCOMING 1
69	- ย้ายโหลด OYI09 กลับจาก SAB03						
70	OYI09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB -
71	OYI09S-03	สับ	ปลด			SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท. (ล่าง)
72	- ย้ายโหลด OYI01 กลับจาก SAB09						
73	OYI01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB -
74	OYI01S-03	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ปุ่ม ปตท. (บน)
75	- ย้ายโหลด OYI02 บางส่วน กลับจาก OYI05						
76	OYI02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		CB -
77	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		CB ขนนานบัส
78	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ท้ารถ 84 ซอยม้าแดง
79	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		CB ขนนานบัส
80	- ย้ายโหลด OYI05 บางส่วน กลับจาก OYI07						
81	OYI05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS กลางซอยซอยคานาโน่
82	DIS ชค. OYI05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS รง.ทำตะกร้อ
83	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		TP -
84	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		TP -
85	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
86	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
87	OYI09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
88	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
89	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		CB -
90	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
91	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
92	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
93	SAB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							