



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(เมก.) ๑๐๗๖/๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

# Switching Deadline

02/08/67

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า..... กสฟ.(ก๓)..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลง Station Service สถานีไฟฟ้า  
อ้อมใหญ่ ๑..... ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน..... -..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Bus ๑	๖ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS ๑, ๒ สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ ๑ เพื่อแก้ไขน้ำมันรั่วซึมหม้อแปลง Station	-	-	นายเรจรัก ดียะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔
๒.	Bus ๒	๗ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	Service ๑ , ๒	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรจรัก ดียะตาม..... ตำแหน่ง วศก.๗..... โทร. ๐๘๙-๕๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(..... นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ฟีดเดอร์ 04I-BUS2 จาก 04I 24B-02 ถึง 04I 24VB-01.  
ในวันที่ ๗ ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖-๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1066/67  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย พนิท ราชูโรจน์ชม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดียะตาม

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)  
วศก.๔ แทน น.พ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. นพข. พร.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... แผ่น  
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น  
ผจก. ๒ (สถานี ๐๔๐)..... )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตช์

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1(OYI_BUS2)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจซ่อมหม้อแปลงเซอร์วิส น้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1066/67	
4. เตรียมการสวิตช์ซึ่งโดย			นายพนิต ราษฎร์นิยม	วันที่	26 กรกฎาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตช์ซึ่งโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตช์ซึ่งโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตช์ซึ่งโดย			1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
			2. นายนครินทร์, นส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
			3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตช์ซึ่ง						
2	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
3	OYI01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=5.1MW.
4	OYI02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=6.8MW.
5	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
6	OYI05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=4.9MW.
7	OYI07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		- L=5.3MW.
8	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
9	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- L=4.0MW.
10	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
11	ONC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- L=1.6MW.
12	ย้าย OYI07 บางส่วนไปรับไฟจาก OYI01						
13	OYI01S-20	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 แยกคลองพริ้ว
14	OYI07S-05	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งเซ็ง
15	ย้าย OYI02 บางส่วนไปรับไฟจาก ONC06						
16	ONC06S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ดอนทราย
17	OYI02S-07	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ข้างซอยคานะใบ้
18	ย้าย OYI05 ไปรับไฟจาก OYI02						
19	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
20	OYI02S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ปากซอยม้าแดง
21	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
22	OYI05VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
23	ย้าย OYI07 ไปรับไฟจาก SAD02						
24	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
25	OYI07S-02	ปลด	สับ		สพร.		DIS ซอยเหรียญไทย
26	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
27	OYI07VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
28	ตรวจสอบ OYI6VB-01, OYI8VB-01, OYI10VB-01 สถานะ Breaker "OPEN"						
29	ตรวจสอบ OYI10VB-01 ทรักอยู่สถานะ "Out Service"						
30	แจ้งสถานีฯ อ้อมใหญ่1 ย้ายหม้อแปลง Station Service ไปใช้ไฟทางด้าน BUS1						
31	OYI-T2VS-04	สับ	ปลด		OYI		TS2 Station Service BUS2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
Page 2 of 3							
32	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
33	OYI02BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 2
34	OYI02YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	OYI02YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ไบมีด 115 เควี
36	OYI02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- INCOMING 2
37	OYIBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		- ขนานบัส
38	OYI05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
39	OYI06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
40	OYI07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
41	OYI08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYI		-
42	แจ้งจุดไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
43	หลังจาก กสฟ. Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
44	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
45	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
46	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
47	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
48	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
49	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
50	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
51	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
52	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
53	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
54	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
55	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
56	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
57	ONC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONC		-
58	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
59	OYI02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- INCOMING 2
60	OYIBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		- ขนานบัส
61	OYI05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
62	OYI06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
63	OYI07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
64	OYI08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYI		-
65	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
66	OYI02YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ไบมีด 115 เควี
67	OYI02YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	OYI02BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 2
69	แจ้งสถานีฯ อ้อมใหญ่1 ย้ายหม้อแปลง Station Service กลับไปรับไฟทางด้าน BUS2						
70	OYI-T2VS-04	ปลด	สับ		OYI		TS2 Station Service BUS2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	Page 3 of 3 เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
71	ย้าย OYI07 กลับจาก SAD02						
72	OYI07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
73	OYI08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
74	OYI07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ขอยเหรัญไทย
75	OYI08VB-01	สับ	ปลด		OYI		-
76	ย้าย OYI05 กลับจาก OYI02						
77	OYI05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYI		-
78	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
79	OYI02S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ปากขอยม้าแดง
80	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
81	ย้าย OYI02 กลับจาก ONC06						
82	OYI02S-07	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ข้างขอยคานเโบ้
83	ONC06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ดอนทราย
84	ย้าย OYI07 กลับจาก OYI01						
85	OYI07S-05	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 บ้านพักเม็งเซ็ง
86	OYI01S-20	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 แยกคลองพร้าว
87	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
88	OYI01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
89	OYI02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
90	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
91	OYI05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
92	OYI07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
93	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
94	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
95	ONC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONC		-
96	ONC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							