



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

06/08/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(มก.).....๑๑๗๗/๒๕๖๗.....

วันที่.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พพิชาสุวรรณชล.....

ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก๓).....

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์.....

ตำแหน่ง ..อก.สฟ.(ก๓).....

ด้วยการไฟฟ้า.....กสฟ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลง Station Service สถานีไฟฟ้า

สามพราน.๑.....ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	Bus ๑	๘ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ขอตัดไฟ BUS ๑, ๒ สถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ เพื่อแก้ไขวันับรั่วตั้งหม้อแปลง Station	-	-	นายเรจรัก ดิยะตาม ๐๘๘-๕๗๗๗๖๕๔
๒.	Bus ๒	๘ ส.ค. ๖๗	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	Service ๑, ๒	-	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายเรจรัก ดิยะตาม.....ตำแหน่ง.....วศก.๗.....โทร.....๐๘๘-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง รก.สฟ.(ก๓).ปฏิบัติงานแทน อก.สฟ.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAA-BUS2 จาก SAA-02 BYB-01 ถึง BUS2
ในวันที่ 9 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1067/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....พิดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย จีระพันธ์ แก้วคิมณี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรจรัก ดิยะตาม
27 ก.ค. 67

(นาย จีระพันธ์ แก้วคิมณี)
๐๘๓.5 แทน ๗๕.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล. ชน. ๖ กฟล. กทข

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น



ผจพ. 2 (สถานี SAA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 BUS 2						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	9 ส.ค. 67	เวลา	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ซ่อมหม้อแปลง TS		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1067/67	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก					วันที่	27 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	27 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	27 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายจันต, นายมโนช, นายวรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร, น.ส.สุกษา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
5	SAA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
6	SAA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
7	SAA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
8	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		
9	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
10	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
11	- ย้ายโหลด SAA05 ไปจ่ายจาก SAA09						
12	SAA0BVB-02	ปลด	สับ		SAA		CB 22 kV.ขนานบัส 02-03
13	SAA05S-05	ปลด	สับ		รถทบ.-		DIS กลางซอยเจริญรัชดา
14	SAA05VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA05
15	SAA0BVB-02	สับ	ปลด		SAA		CB 22 kV.ขนานบัส 02-03
16	- ย้ายโหลด SAA06 ไปจ่ายจาก KTA06						
17	KTA06S-04	ปลด	สับ		รถทบ.-	SCADA	SF6 ผ้าขนหนู
18	SAA06VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA06
19	- ย้ายโหลด SAA07 ไปจ่ายจาก SAA03						
20	SAA03S-04	ปลด	สับ		รถอมน.-		SF6 ท้ายซอยแปซิฟิค
21	SAA07VB-01	สับ	ปลด		SAA		CB SAA07
22	- ตรวจสอบ SAA08VB-01 สถานะ Open						
23	- ย้ายหม้อแปลง TS ไปรับไฟจากบัส 1						
24	SAA02BVB-01	สับ	ปลด		SAA		CB 22 KV.IN02
25	SAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		
26	SAA05VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SAA06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA			
28	SAA07VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA			
29	SAA08VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA			
30	SAA0BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA			
31	SAA0BVB-02	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SAA			
32	แจ้งพื้นที่เฟดดับให้กสฟ.(ก3)ทราบ							
33	แจ้งให้กสฟ.(ก3) ทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย							
34	แจ้งให้กสฟ.(ก3)ปฏิบัติงานได้							
35	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
36	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
37	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
38	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
39	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
40	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
41	SA1-KT7A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
42	SAA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA			
43	SAA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA			
44	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA			
45	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA			
46	SAA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA			
47	SAA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA			
48	SAA06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA			
49	SAA07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA			
50	SAA08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA			
51	SAA0BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA			
52	SAA0BVB-02	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		SAA			
53	SAA02BVB-01	ปลด	สับ		SAA		CB	22 KV.IN02
54	- ย้ายโหลด SAA05 กลับจาก SAA09							
55	SAA0BVB-02	ปลด	สับ		SAA		CB	22 KV.ขนานบัส 02-03
56	SAA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA05
57	SAA05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทบ.-		DIS	กลางซอยเจริญรัชดา
58	SAA0BVB-02	สับ	ปลด		SAA		CB	22 KV.ขนานบัส 02-03
59	- ย้ายโหลด SAA06 ไปจ่ายจาก KTA06							
60	SAA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA06
61	KTA06S-04	สับ	ปลด		รถทบ.-	SCADA	SF6	ผ้าขนหนู
62	- ย้ายโหลด SAA07 ไปจ่ายจาก SAA03							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	SAA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SAA		CB	SAA07
64	SAA03S-04	สับ	ปลด		รถอมน.-		SF6	ท้ายซอยแปซิฟิก
65	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
66	SA1-KT7A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
67	SAA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
68	SAA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
69	SAA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
70	SAA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
71	SAA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA			
72	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA			
73	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA			
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								