



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

10 ก.ค. 66

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช (กฟผ.) ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	หม้อแปลง KT2A/KT3A	11 ก.ค. 66	06.00 น. 07.30 น.	19.00 น. 16.30 น.	แก้ไขจุดร้อน	DBN 2222	DBABVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT2A/KT3A จาก DBN 2222 ถึง DBA BVB-01
ในวันที่ 11 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1068/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ อรณพนิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบส.สารวัตร คุ้มพล

(นายอนันต์ อรณพนิษฐ์ คุ้มพล)
๑๗.๕ ชม. นศ.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คฟ) กฟท. ๑๖.๑๖.
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DBA)



อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หม้อแปลง DBN-KT2A//KT3A สถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบัว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 66	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนที่ไบมิต
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 9 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		โหลด 15.3 MW
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		โหลด 9.8 MW
3	- ย้าย DBN-KT2A//3A ไปจ่ายจาก DBN-KT1A						
4	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA		CB 22 KV.ชานานเมนบัส
5	DBA0BVB-01	สับ	ปลด		DBA		CB 22 KV.IN01
6	DBA0BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA		CB 22 KV.IN01
7	- ดับไฟ DBN-KT2A//3A เวลา 08.00 น.						
8	DBN-2222	สับ	ปลด		ศูนย์นนฯ		CB 22 KV.กฟผ.KT2A//3A
9	DBN-2227	สับ	ปลด		ศูนย์นนฯ		ไบมิต 22 KV.กฟผ.
10	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
11	แจ้งกฟผ.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากกฟผ.ปฏิบัติงานเสร็จ						
13	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์นนฯ		
14	- จ่ายไฟ DBN-KT2A//3A						
15	DBA0BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA		CB 22 KV.IN01
16	DBN-2217	ปลด	สับ		ศูนย์นนฯ		ไบมิต 22 KV.กฟผ.
17	DBN-2212	ปลด	สับ		ศูนย์นนฯ		CB 22 KV.กฟผ.KT2A//3A
18	- ย้าย DBN-KT2A//3A กลับคืนจาก DBN-KT1A						
19	DBA0BVB-01	ปลด	สับ		DBA		CB 22 KV.IN01
20	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA		CB 22 KV.ชานานเมนบัส
21	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
22	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์นนฯ		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							



ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

ที่ ทปค2-ส. 15/2565	บันทึก
จาก แผนกปฏิบัติการระบบ 2	เรียน
เรื่อง ขอย้ายโหลดหม้อแปลง KT2A&KT3A (115/22 kV) ที่สา.เดิมบางนางบวช	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ. โทรศัพท์ : 025905454 โทรสาร : 02-590-5456
วันที่ 8 ก.ค. 2566	
ส่ง Fax.No. : วันที่	
ส่ง E-Mail : วันที่	

กฟผ. มีความจำเป็นต้องแจ้งต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

- สถานที่ที่ขอย้ายโหลด : สถานีไฟฟ้าแรงสูง สา.เดิมบางนางบวช
- 1.อุปกรณ์ที่ทำงาน : KT2A&KT3A (DBN 2222, 2227)
- งานที่ทา : เนื่องจาก แก๊สจุดต่อร้อน บริเวณ DBN-2221A,QW2A,QY1A,QY2A,2213 5 จุด
- วันและเวลาทำงาน : วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
- วันและเวลา PEA ดำเนินการย้ายโหลดออก : วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 – 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานและขอย้ายโหลดหม้อแปลง KT2A&KT3A(115/22 kV) ที่สา.เดิมบางนางบวช ไปรับทางค้ำอื่น ตามรายละเอียดในวันและเวลาดังข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิต Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายเสน่ห์ ทองรส)

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการระบบ 2

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2651-5 โทรสาร : 02-4362-695