



Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

04 ส.ค. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้านี้คอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: ที่, พิดเดอร์, วัน/เดือน/ปี, ตั้งแต่เวลา, ถึงเวลา, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน, จาก, ถึง, ผู้ควบคุมงาน. Row 1: ๑, DTMO๓, 5 ส.ค. 67, ๐๘.๓๐ น., ๑๖.๓๐ น., ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการย้ายเสาแรงสูงบริเวณ วัดสองห้อง โคน DTMO๓ สถานีคอนตูม, Dis ชั่วคราว หน้าบ้านผู้ใหญ่ ปิงฉิม, DisDTMO๓-๐๘ หน้าวัดสองห้อง, นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)มี ๒๑ ต.ห้วยขวาง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร. ๐๖๒-๑๖๕๔๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายไพรัช พุ่มวงศ์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ DTMS จาก PUS ด.ต.ใหญ่ ถึง DTM 35-08
ในวันที่ 5 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1069/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรัช กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม

27 ก.ค. 67

(ลงชื่อ) [Signature]
ตำแหน่ง (นายวิชากร ราชไพรัช)
๐๓.๖ วิศวกรระบบ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพศ.๐๒๓.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดสองห้อง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1069/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	28 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์,นางสาวพชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
4	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
5	DTM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
6	ย้ายโหลด DTM 3 บางส่วนไปจ่ายจาก DTM9						
7	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
8	DTM03S-09	ปลด	สับ		ดตม.		DIS แยกสองห้อง
9	DIS ชั่วคราว DTM3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ชั่วคราวหน้าบ้านผู้ใหญ่ปัจฉิม
10	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
12	DTM03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS วัดหนองสองห้อง
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
18	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
19	DTM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
20	DTM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
24	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
25	DTM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-

แผนผังดับไฟ วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567

5 ส.ค. 67

ไปดอนตูม ←

→ ไปนครปฐม

DTM 3S-09 แยกบ้านสองห้อง

ดิสก์ชั่วคราวหน้าบ้าน ผู้ใหญ่บ๊อจิม

DTM 3S-08 หน้าวัดสองห้อง

DTM 3S-07 แยกบ้านภูมิ

G1

← จุดดับไฟทำงานย้ายแนวเสาไฟฟ้า

G2

