



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บฟ.) - ๒๗๕๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ด่านช้าง
ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TP๒	๑๑ ก.ค. ๖๖	๐๙:๐๐ น.	๑๖:๓๐ น.	แก้ไขน้ำมันรั่วซึมที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP๒ สถานีไฟฟ้าด่านช้าง	-	-	นายเรีงรัก ดิยะตาม ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเรีงรัก ดิยะตาม ตำแหน่ง วิศวกร ๖ โทร. ๐๘๙-๕๗๗-๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง วิศวกร(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA-TP2 จาก DAA 94B-01 ถึง DAA 02BVB-01
ในวันที่ 11 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1069 / 2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภสรวิสิทธิ์ เทียมทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเรีงรัก ดิยะตาม

(นายอภสรวิสิทธิ์ เทียมทอง)

๐๑๑-๕ ๓๓๓๓-๐๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๑๙

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ด่านช้าง (DAA-TP2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 66	เวลา 09.00 น. ถึง 11 ก.ค. 66	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1069/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน		วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		โหลด = 13.85 MW.
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		โหลด = -4.49 MW.
4	ย้ายโหลด DAA-TP2 ไปรับไฟจาก DAA-TP1						
5	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA	CB	ขนานเมนบัส
6	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA	CB	INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟ DAA-TP2						
8	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 เควี
10	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 เควี
11	DAA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		INCOMING 2
12	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียด We Safe เรียบร้อย						
13	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
15	หลังจากผู้ควบคุมงาน แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
17	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
18	DAA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		INCOMING 2
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ DAA-TP2						
20	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 เควี
21	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 เควี
22	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ย้ายโหลด DAA-TP2 กลับจาก DAA-TP1						
24	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA	CB	INCOMING 2
25	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA	CB	ขนานเมนบัส
26	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
27	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							