



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

2 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป)๕๕๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชชาสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายรัชศาสตร์ นิมิตริน

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ขอบเขต LBS SF๖ DAA๐๕S-๐๖ ปากซอย NPS สตาร์กรุป เพื่อสับเปลี่ยนวิธี ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน... แผน ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F-5 สถานี ด่านช้าง	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๗ <b>9 ส.ค. 67</b>	09.00	12.00	ขอบเขต LBS SF๖ DAA๐๕S-๐๖ ปาก ซอย NPS สตาร์กรุป เพื่อสับเปลี่ยนวิธี <i>98 Hotline ว่างน</i>	-	-	นายพิเชษฐ์ นิกข์อง พงษ.๕ กฟส.อ.ด่านช้าง เบอร์โทร ๐๘๓- ๐๑๒๑๑๒๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ...นายธนาเดช.กิตติคุณโชค ตำแหน่ง หน.กป.....โทร๐๘๔-๕๖๓๔๕๘๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*รัช*

(นายรัชศาสตร์ นิมิตริน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ DAA5 จาก DAA 5S-06 ถึง  
ในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. ถึง 12.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1070/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย *อนุสรณ์ อรรถปทุม* ประสานงานการขอตัดไฟกับ *ทพ ธนาเดช กิตติคุณโชค*

*อนุสรณ์*

(นายอนุสรณ์ อรรถปทุม  
๒๐๓.5 1๓๗๖ พ.๖๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. *พล.๑๗*

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ *1* แผน  
แผนผังแนบ *-* แผน



ผจพ. *-* (สถานี *-*)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ *-* น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)*

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน SF6 รหัส DAA05S-07 บริเวณ ปากซอย NPS สตาร์กรู๊ป
2. กำหนดวันที่ทำงาน 7 ส.ค. 67 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดช. งานที่ทำ เปลี่ยน V.T.ประกอบ SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1070/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นางสาวพิชชา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัทรา,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- พร้อมทำงานเวลา 09.00 น.						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
3	DAA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
4	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
5	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
6	- ย้ายโหลด DAA05 ไปจ่ายจาก DAA02						
7	DAA02S-18	ปลด	สับ		ดช.		SF6 NPS สตาร์กรู๊ป(DAA02-05)
8	DAA05S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.		ปากช.NPS สตาร์กรู๊ป
9	แจ้งสถานะให้กฟส.ดช.รับทราบ						
10	แจ้ง Hot Line 22 kV.ลงรายละเอียด We Save ก่อนปฏิบัติงาน						
11	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยน V.T.ของ DAA05S-06 ได้						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
12	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยน V.T.ของ DAA05S-06 เสร็จเรียบร้อย						
13	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
14	- ย้ายโหลด DAA05 กลับคืนจาก DAA02						
15	DAA05S-06	ปลด	สับ		ดช.		ปากช.NPS สตาร์กรู๊ป
16	DAA02S-18	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.		NPS สตาร์กรู๊ป(DAA02-05)
17	DAA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
18	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
19	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						