



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

09/08/67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....ท่าม่วง (กฟผ.) ตามบันทึก
จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	TM-KT1A	14 ส.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	แก้ไขน้ำมันรั่วบริเวณ OLTC และ Oil Flow	TM 2212	TM 2217

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)


คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1. วงจร/หม้อแปลง TM-KT1A จาก TM 2212 ถึง TM 2217
ในวันที่ 14 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1072/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สว่างจิต วัฒนาระ สักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิรวุฒิ 11 กค.ส.ม.ก


(นายสมชาย วัฒนาระ สักดิ์)
อ.ก. 6 1ทท น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.....



ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี - TMA -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯท่าม่วง 1 (TM-KT1A)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 14 ส.ค. 67 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟผ. งานที่ทำ แก้ไขน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1072/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ วันที่ 29 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 29 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 29 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ		หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	LOAD 4.9 MW
3	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	LOAD 3.59 MW
4	ย้ายโหลด TM-KT1A ไปรับไฟจาก TM-KT2A							
5	TMABVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	ขนานบัส
6	TMA01BVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	INCOMING 1
7	TM-2212	สับ	ปลด		EGAT		-	เบรกเกอร์
8	TM-2217	สับ	ปลด		EGAT		-	ใบมีด
9	TMA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		TMA		-	INCOMING 1
10	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟผ. รับทราบและปฏิบัติงานได้							
11	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
13	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
14	ย้ายโหลด TM-KT1A กลับจาก TM-KT2A							
15	TMA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		TMA		-	INCOMING 1
16	TM-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
17	TM-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
18	TMA01BVB-01	ปลด	สับ		TMA		-	INCOMING 1
19	TMABVB-01	สับ	ปลด		TMA		-	ขนานบัส
20	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
21	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
สิ้นสุด Switching								



บันทึก

ที่	หจล-ส. 38785/2567	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง	ขอตัดไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2567	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงท่าม่วง		
อุปกรณ์	- TM-KT1A [115 / 22 kV 40 MVA] (TM 2212, 2217)		
งานที่ทำ	- แก้ไขน้ำมันรั่ว บริเวณ OLTC และ Oil Flow		
หมายเหตุ	-		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567	เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.