



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.ค. 66

เลขที่ ก.๓ นช.(ปป) ๑๕๑๕ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า นครชัยศรี ๒ (NCB) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๓ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	NCB2YB-01	23 ก.ค. 66	08.00	13.00	ย้ายแนวระบบจำหน่าย 22 kv / ขอยคลองมอญ	- NCB2YB-01	- NCA4YS-07	นายอรุณ ปิ่นทอง ชผ.ปป.กฟอ.นช 081-9819795
2.	NCB01	23 ก.ค. 66	08.00	13.00		- NCB1VB-01	- NCB01S-01 - NCB01S-02 -D/O คลองมอญ - NCB01S-14	
3.	NCB06	23 ก.ค. 66	08.00	13.00		- NCB6VB-01	- NCB06S-01 - NCB06S-13	
4.	NCB07	23 ก.ค. 66	08.00	13.00		- NCB7VB-01	- NCB07S-01 - NCB07S-15	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ชุมชนขอยคลองมอญ, วัดแลนด์เมืองไม้, โรงสีสหชัย, บริษัท AML และชุมชนคลองทราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นางสาวพัฒนสุดา พงษ์เฝ้า ตำแหน่ง วศก.๔ กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๕-๓๖๑๔๒๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อค.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kv จาก NCB2YB-01 ถึง NCA4YS-07
ในวันที่ 25 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1072/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCB1 จาก NCB1VB-01 ถึง NCB1S-02, NCB1S-14
ในวันที่ 23 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1072/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ NCB6 จาก NCB6V8-01 ถึง NCB6S-13
ในวันที่ 23 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1072/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ NCB7 จาก NCB7VB-01 ถึง NCB7S-15
ในวันที่ 23 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1072/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิฑูรย์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นางสาววิมลภากร นวลวิทย์

วิฑูรย์ วัฒนวิทย์
(นายวิฑูรย์ วัฒนวิทย์)
๒๐๐.6 กก.ค.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓๕

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 6 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. 1 (สถานี นครชัยศรี 2 (NCB))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

วิฑูรย์ วัฒนวิทย์
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อค.ปบ.(ก3)

วิฑูรย์ วัฒนวิทย์
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อค.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีขานครชัยศรี 2 - คลองทราย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ค. 66	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.นช.	งานที่ทำ	ย้ายแนวระบบจำหน่ายแรงสูง NCB01,06,07 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1072/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
3	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB	-	-
4	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	L = 1.6 MW
5	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	L = 2.6 MW
6	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	L = 2.5 MW
7	NCB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
9	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB	-	-
10	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	L = 7.3 MW
11	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB	-	L = 0.3 MW
12	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC	-	-
12	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	L = 3.9 MW
13	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC	-	L = 2.1 MW
14	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
15	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	L = 2.3 MW
17	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	- ย้ายโหลด PMB04 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB08						
19	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		CB ขนานบัส
20	PMB04S-19	ปลด	สับ		นช.		DIS ก่อนถึงโรงกลึง
21	PMB04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ป้อมตำรวจจรัญ
22	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		CB ขนานบัส
23	- ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB04						
24	NCB06S-06	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รั้นตู้
25	NCB06S-04	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
26	- ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NCA06						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NCA06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
28	NCB06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
29	- ย้ายโหลด NCA10 กลับจาก SAC09						
30	NCA10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		CB -
31	NCA10S-11	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ทุ่งขี้ผึ้ง
32	- ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NCB01						
33	NCB01S-11	ปลด	สับ		นช.		SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
34	NCB07VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
35	- ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NCB01						
36	NCB06S-02	ปลด	สับ		นช.		SF6 ฟาร์มลิขิต
37	NCB06VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
38	- ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAC03						
39	NCB07S-14	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 วัดตุ๊กตา
40	NCB07S-12	ปลด	สับ		นช.		DIS วัดโคกแขก
41	NCB07S-07	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตลาดไฟฟ้า
42	- ย้ายโหลด NCB01, NCB06, NCB07 ไปจ่ายไฟจาก SAC09						
43	NCB07S-14	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 วัดตุ๊กตา
44	NCB01VB-01	สับ	ปลด		NCB		CB
45	- ย้ายโหลด 115 เควี สถานีฯ NCB ไปจ่ายไฟจาก BPB						
46	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
47	NCB02YB-01	สับ	ปลด		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
48	NCB02YS-01	สับ	ปลด		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
49	NCB02YS-03	สับ	ปลด		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
50	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
51	NCB06S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB06
52	NCB06S-14	สับ	ปลด		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB06
53	NCB01S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB01
54	NCB01S-15	สับ	ปลด		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB01
55	NCB07S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB07
56	NCB07S-16	สับ	ปลด		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB07
54	NCB01S-05	สับ	ปลด		นช.		DIS คลองทราย
57	NCA04YS-07	สับ	ปลด, ล็อคคกญแจ		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
58	NCB01S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS Pothead NCB01
59	NCB06S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS Pothead NCB06
60	NCB07S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS Pothead NCB07
61	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
60	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
61	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
62	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
63	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
64	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
65	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G7 (ระบบ 115 เควี)						
66	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G8 (ระบบ 115 เควี)						
67	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
57	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
58	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
62	NCB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
64	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
65	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
66	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
67	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
67	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
68	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
69	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
70	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
71	NCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
72	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
73	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
74	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
75	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
76	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
77	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
78	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
79	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
80	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
81	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
82	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G7 (ระบบ 115 เควี)						
83	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G8 (ระบบ 115 เควี)						
84	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
85	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
86	NCB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
87	NCB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
88	NCB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
89	NCB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
91	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
92	PMB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
93	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
94	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
95	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
96	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
97	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
98	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
99	NCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
100	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
102	NCB01S-01	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS Pothead NCB01
103	NCB06S-01	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS Pothead NCB06
104	NCB07S-01	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS Pothead NCB07
105	NCB06S-13	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB06
106	NCB06S-14	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB06
107	NCB01S-14	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB01
108	NCB01S-15	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB01
109	NCB07S-15	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB07
110	NCB07S-16	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS UG มอเตอร์เวย์ NCB07
111	NCB01S-05	ปลด	ล๊اب		นช.		DIS คลองทราย
112	NCA04YS-07	ปลด	ล๊اب		นช.		ABS ตรงข้ามประปา
113	- ย้ายโหลด 115 เควี สถานี NCB ไปจ่ายไฟจาก BPB						
114	NCB02YS-01	ปลด	ล๊اب		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
115	NCB02YS-03	ปลด	ล๊اب		NCB		CB Sw.ใบมีด 115 เควี
116	NCB02YB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
117	NCB03YB-01	ล๊اب	ปลด		NCB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
118	- ย้ายโหลด NCB01,NCB06,NCB07 กลับจาก SAC09						
119	NCB01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		NCB		CB
120	NCB07S-14	ล๊اب	ปลด		นช.	SCADA	SF6 วัตต์กุกตา

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
121 - ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน กลับจาก SAC03							
122	NCB07S-07	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตลาดไฟฟ้า
123	NCB07S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS วัดโคกแขก
124	NCB07S-14	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 วัดตุ๊กตา
125 - ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน กลับจาก NCB01							
126	NCB06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB
127	NCB06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ฟาร์มลิขิต
128 - ย้ายโหลด NCB07 บางส่วน กลับจาก NCB01							
129	NCB07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCB		CB
130	NCB01S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ร้านข้าวขาหมูฮ่องเต้
131 - ย้ายโหลด NCA10 กลับจาก SAC09 (ลดหน่วยซื้อ)							
132	NCA10S-11	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หุ่นซีผึ้ง
133	NCA10VB-01	สับ	ปลด		NCA		CB -
134 - ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน กลับจาก PMB04							
135	NCB06S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.	SCADA	SF6 ข้างทางรถไฟ
136	NCB06S-06	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 <i>ร้านอยู่</i>
137 - ย้ายโหลด PMB04 บางส่วน กลับจาก PMB08							
138	PMBBVB-01	ปลด	สับ		PMB		CB ขนานบัส
139	PMB04S-12	ปลด	สับ		นช.		DIS ป้อมตำรวจจรัญราย
140	PMB04S-19	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ก่อนถึงโรงกลึง
141	PMBBVB-01	สับ	ปลด		PMB		CB ขนานบัส
142 - ย้ายโหลด NCB06 บางส่วน กลับจาก NCA06							
143	NCB06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
144	NCA06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
145	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
146	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
147	NCB01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
148	NCB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
149	NCB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
150	NCB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
151	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
152	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
153	PMB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
154	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
155	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
156	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
157	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
158	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
159	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
160	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

