



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.ค. 66

วันที่ 1 ก.ค. 700

วิทย์ขอดับไฟ

เลขที่ กต.บจน.(กป) ๑๐๖๒ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัชรัตน์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช วาสกรี


วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.บจน.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ต.บจน. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า โลင်း F๔ สค.๑๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน กรณีนี้อธิบาย ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMX04S-01 ถึง SF6 SMX4S-02	๒๓ ก.ค.๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาเข็มไลน์ พร้อมติดตั้ง บัคอาร์ม ให้กับ งานขยายเขต ผู้ใช้ไฟ	Dis SMX04S-01 สมุทรสาคร 12	Sf6 SMX4S-02	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง ทผ.กป โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อน
ปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายมาโนช วาสกรี)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ต.บจน.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMX4 จาก SMX4S-01 ถึง SMX 4S-02
ในวันที่ 23 10 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1073/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย. หอดรินทร์ ลือภักดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ. กฤษณี 11/10/66

(หอดรินทร์ ลือภักดิ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล. ร.ร.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... / แผ่น

แผนผังแนบ..... / แผ่น

ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปรับปรุงระบบจำหน่ายวงจร SMX04				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23-ก.ค.-66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บจนจ.	งานที่ทำ	ปักเสาแฉกไลน์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1073/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวาทิน			วันที่	11 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายสถาพร,นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนสวิตชิง และตรวจสอบ SMX2S-02 ตรงข้ามสถานีฯ สถานะ "ปลด + ล็อคคาน"						
2	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		-
3	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
4	SMX04VB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SMX		-
5	ย้ายโหลด SMX04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SMU04						
6	SMUBR-04	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMU		R
7	SMX04S-02	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สค.		SF6 ปากชอยคลองบางน้ำจืด
8	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
9	SMX04VB-01	สับ	ปลด		SMX		-
10	SMX04S-01	สับ	ปลด		บจนจ.		DIS POT HEAD F.4
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงานทราบ						
12	กฟส.บางน้ำจืด ทดสอบไฟ ถ้าไฟดับให้ Short Ground จุด G1						
13	กฟส.บางน้ำจืด ทดสอบไฟ ถ้าไฟดับให้ Short Ground จุด G2						
14	เมื่อ กฟส.บางน้ำจืด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมลง Wesafe						
15	แจ้ง กฟส.บางน้ำจืด ปฏิบัติงานได้						
16	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		-
17	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
18	SMUBR-04	Nonreclosing	Normal		SMU		R
สิ้นสุด Switching							
19	หลังจาก กฟส.บางน้ำจืด ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ให้ผู้คุมการปรับปรุงก่อนทำการจ่ายไฟ						
20	แจ้ง กฟส.บางน้ำจืด ลงข้อมูลใน WE SAFE						
21	กฟส.บางน้ำจืด ปลด Short Ground จุด G1						
22	กฟส.บางน้ำจืด ปลด Short Ground จุด G2						
23	SMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMU		-
24	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
25	SMUBR-04	Normal	Nonreclosing		SMU		R
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	SMX04S-01	ปลด	สับ		บจนจ.		DIS POT HEAD F.4
28	SMX04VB-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMX		-
29	ย้ายโหลด SMX04 บางส่วน กลับจาก SMU04						
30	SMX04S-02	ปลด,ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ปากชอยคลองบางน้ำจืด
31	SMUBR-04	สับ	ปลด		SMU		R
32	SMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMU		-
33	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
34	SMX04VB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SMX		-
สิ้นสุด Switching							

