



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.สปร.(ปบ.) 02536
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยัตเส็ง

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาแรงสูงให้เทศบาลโรซิง ช.ประชาร่วมใจ(ไร่ซิง๒๖) ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAU๐๓	๑๖ ก.ค.๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	พาดสายแรงสูงเพิ่มวงจร ช. ประชาร่วมใจ(ไร่ซิง๒๖)	SAU๓S-๐๓	-Disชั่วคราวหน้า บ.พีเจบี เอ็น เตอร์ไพรส์ -จุดปลดPGปาก ช.ไร่ซิง๒๖	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ในซอยไร่ซิง๒๖ บ.พีเจบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด. บ.พิภูลของพลาสติก จำกัด. หมู่บ้านนิชากร (ไร่ซิง). บ.
ไทยแมกเวล. หมู่บ้าน ๘ มงคลวิลเลจ.

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ภูมิ คำแทน ช.พ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายพิชา ตันยัตเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ ๕๗๐๐3 จาก ๕๗๐35-๐3 ถึง 1077/2566
ในวันที่ ๑๖ ก.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ตักติสิทธิ์ เอ็งสงวอด ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟอ.สามพราน

(นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณ
จ.ค.๔ แทน น.ก.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


เรียน ผจก. _____
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ _____ แผ่น
แผนผังแนบ _____ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. _____ (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---|---|--------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณเทศบาลไร่ชิง ช.ประชาร่วมใจ (ไร่ชิง 26) | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 16 ก.ค. 66 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.สพร. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย OYM01 (SAU03) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1077/2566 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด | | | วันที่ | 13 ก.ค. 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 13 ก.ค. 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 13 ก.ค. 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายมนตรีธรรม, นายณัฐกาญจน์, นายสุธ, นายสามารถ
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	TP1 -
3	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	CB -
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	TP2 -
5	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	CB -
6	- ย้ายโหลด OYM01 (SAU03) บางส่วน ไปรับไฟจาก OYL06						
7	OYL06S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ทางเข้า บ.ไวไว
8	SAU03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากช.ประชาร่วมใจ
9	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
10	DIS ชค. OYM01 (SAU03)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าบ.พีเจบี เอ็นเตอร์ไพรส์
11	แจ้งสถานะการจ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานฮอทไลน์ปลด PG ปากช.ประชาร่วมใจ (ไร่ชิง 26) วงจร OYM01 (SAU03) (ตามผังแนบ) แบบมีไฟ						
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานฮอทไลน์ปลด PG ปากช.ประชาร่วมใจ (ไร่ชิง 26) วงจร OYM01 (SAU03) แล้วเสร็จ						
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
18	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	TP1 -
19	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	CB -
20	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	TP2 -
21	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	CB -
22	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
24	หมายเหตุ สถานะการจ่ายไฟตามผังแนบ 2						
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
28	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM	-	TP1 -
29	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM	-	CB -
30	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL	-	TP2 -
31	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL	-	CB -
32	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานสอทไลน์เชื่อม PG ปากช.ประชาร่วมใจ (ไร่ชิง 26) วงจร OYM01 (SAU03) (ตามผังแนบ) แบบมีไฟ						
34	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานสอทไลน์เชื่อม PG ปากช.ประชาร่วมใจ (ไร่ชิง 26) วงจร OYM01 (SAU03) แล้วเสร็จ						
35	DIS ชุด.OYM01 (SAU03)	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าบ.พีเจบี เอ็นเตอร์ไพรส์
36	DIS ชุด.OYM01 (SAU03)	ปลด	สับ		สพร.		DIS ลูปวงจร บน//ล่าง
37	- ย้ายโหลด OYM01 (SAU03) บางส่วน กลับจาก OYL06						
38	SAU03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 ปากช.ประชาร่วมใจ
39	OYL06S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ทางเข้า บ.ไวไว
40	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM	-	TP1 -
41	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM	-	CB -
42	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL	-	TP2 -
43	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL	-	CB -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 พาดสายแรงสูงเพิ่มวงจร

ในชอขยประะชารว่มใจ (ไร่ซิง26) หลังทำงาน * หน้า ๒๒ หน้า ๑ *

