

# Switching Deadline

2 ส.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ . ก.๓.สข.(ก.ป.) ๕๕๑ / ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณกุล  
 ชื่อผู้ส่ง นายประเสริฐ ดอกไม้

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย พิดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า เดิมบางวา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2	๓ ส.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟพาดสาย และตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ บริเวณจุดแบ่งแดนเดิม บาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๒	DIS ชั่วคราว หน้าเขตร สามชุก	DIS ชั่วคราว บริษัทสามชุกโพ ลิเมอร์ จำกัด	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ... หม้อแปลง ๘ เครื่อง ๖๐๐.๖๖ ครัวเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๘๐. ราว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ผจก.ป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประเสริฐ ดอกไม้)

ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓  
 เรียง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DBA2 จาก DBA2-๐๗ ถึง DIS ชั่ว. ๒. ตามแผนที่แนบมา จาก

ในวันที่ 3 ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1078/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ไมล์ ทอช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ

(นายประเสริฐ ดอกไม้)  
 ๖๐๑.5 มท. น.พ.อ.พ.


สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียง ผจก. กฟส.อ.๒, กฟส.๓๒  
 อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น  
 ผจก. (สถานี - )  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
 รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จุดแบ่งแดนเดิมบาง- สามชุก ถึงสะพานบางขวางฝั่งขวา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ดับไฟพาดสายแรงสูงและตัดต่ออุปกรณ์		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1078/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	1 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
4	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
5	DBA02R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สช.		หน้าราชมงคล
6	DBA02R-02	Normal	Non-Reclosing, ALT		สช.		ลำพระยา
7	DBA07R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.		R. บ้านวังจิก
8	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
9	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
10	เปลี่ยนแปลงทางจ่ายไฟ DBA02						
11	DBA02S-13	ปลด	สับ		สช.	SF6	หน้า บ.สยามโซล่า
12	DBA02R-02	สับ	ปลด		สช.	R	ลำพระยา
13	*หมายเหตุ*คุณเทอดไทย จันท์เพ็ญแจ้งว่า ปากทางราชมงคล ถึงรีโกลเซอร์ลำพระยา รหัส DBA2R-02 สายแรงสูงขนาดเล็ก						
14	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนไปรับไฟจาก SPC03						
15	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
16	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
17	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	หน้าเกษตรสามชุก
18	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
19	ดับไฟ เวลา 08.00 น.						
20	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	บ.สามชุกโพลีเมอร์ จำกัด
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช. ทราบ						
22	แจ้ง กฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟส.สช. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
24	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground แล้วเสร็จและพร้อมยืนยันส่งข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
26	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
27	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
28	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
29	DBA02R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สช.		หน้าราชมงคล
30	DBA07R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.		R. บ้านวังจิก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
31	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			-
32	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า								
33	หลังจาก กฟส.สข. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ							
34	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง							
35	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			-
36	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			-
37	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			-
38	DBA02R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		สข.			หน้าราชมงคล
39	DBA07R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		ดบ.			R. บ้านวังจิก
40	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC			-
41	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC			-
42	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
43	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
44	หลังจากชุดปฏิบัติงานปลด Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
45	จ่ายไฟ							
46	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สข.		DIS	บ.สามชุกโพลีเมอร์ จำกัด
47	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วนกลับคืนจาก SPC03							
48	DBA03S-07	ปลด	สับ		สข.		SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
49	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สข.		DIS	หน้าเกษตรสามชุก
50	DBA03S-07	สับ	ปลด		สข.		SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
51	DBA02S-08	สับ	ปลด		สข.		SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
52	เปลี่ยนแปลงทางจ่ายไฟ DBA02							
53	DBA02R-02	ปลด	สับ คง Non Reclosing		สข.		R	ลำพระยา
54	DBA02S-13	สับ	ปลด		สข.		SF6	หน้า บ.สยามโซล่า
55	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			-
56	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			-
57	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			-
58	DBA02R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		สข.			หน้าราชมงคล
59	DBA02R-02	Non-Reclosing, ALT	Normal		สข.			ลำพระยา
60	DBA07R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		ดบ.			R. บ้านวังจิก
61	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			-
62	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

**ดับไฟพาดสาย และติดอุปกรณ์**  
**งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ได้แนวสายส่ง 115 เควี)**  
**ทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง**  
**สะพานบางขวางกมฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2**  
**วันที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 น. - 17.00 น.**

**ผู้ซื้อตรวจจุด G1**  
**นายภูวนัย ทิมหอม พชง.4 ผกป.ฟส.สามชุก**  
**ผู้ซื้อตรวจจุด G2**  
**นาย ปณณทัต เทพบุตร พชง.5 ผกป.ฟส.สามชุก**

