



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 ก.ค. 66

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ จลท กว. (กบ) ๖๕๐ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณซล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย รินประเสริฐ ตำแหน่ง ทพ.บต. รชก. ผจก. กฟส.อ.ทก.

ด้วยการไฟฟ้า ทองผาภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผัง
 สังเขปนแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA05	๒๐ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	- ตัดต้นไม้ -ส/ป คอนซำรุด	VLA๕S-๐๓	VLA๕S-๐๕ <i>สะพาน ๖๖</i>	นายสมเกียรติ สิทธิไทย

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
 (นายสมชาย รินประเสริฐ)
 ตำแหน่ง ทพ.บต. รักษาการแทน ผจก. กฟส.อ.ทก.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
 เรียง อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ VLA05 จาก VLA5S-03 ถึง VLA 5S-06
 ในวันที่ 20 ก.ค ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1078/2566
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภัทร โพธิ์จันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมเกียรติ สิทธิไทย

(นายธีรภัทร โพธิ์จันทร์)
 ๖๓๐.๔ 1๒๖๖ นพ.๑๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียง ผจก. กฟส.ทก., กฟช.สว.
 อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง.....แผ่น
 แผนผังแบบ 1.....แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1 . ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณซอย 7 อู่ล่อง - สะพานรันตี (VLA05)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค. 66	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทก.	งานที่ทำ	ตัดต้นไม้และสับเปลี่ยนคอนซาร์ต			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1078/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์				วันที่	13 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	13 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	13 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing+AL		ทก.		
3	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing+AL		สข.		
4	ย้ายโหลด VLA05 ไปรับไฟจาก VLA04						
5	VLA04S-18	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ไร่รุ่งอรุณ
6	VLA05R-01	สับ	ปลด		สข.		AVR บ้านจงอ้ว
7	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
8	VLA05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทก.		SF6 ซอย 7 อู่ล่อง
9	VLA05S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS สะพานรันตี
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShortGround จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
15	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal +AL		ทก.		
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
16	เมื่อผู้ควบคุมงานของ กฟส.ทก. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
17	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing+AL		ทก.		
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShortGround จุด G2						
20	VLA05S-03	ปลด	สับ		ทก.		SF6 ซอย 7 อู่ล่อง
21	นำ AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA05R-01 เข้าระบบ						
22	ปรับ Tap AVR บ้านจงอ้ว รหัส VLA05R-01 ให้อยู่ Tap 1						
23	VLA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สข.		AVR บ้านจงอ้ว
24	ย้ายโหลด VLA05 คืนจาก VLA04						
25	VLA05S-06	ปลด	สับ		สข.		DIS สะพานรันตี
26	VLA04S-18	สับ	ปลด		สข.	SCADA	SF6 ไร่รุ่งอรุณ
27	VLA04R-01	Nonreclosing	Normal +AL		ทก.		
28	VLA05R-01	Nonreclosing	Normal +AL		สข.		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							



ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป..กฟส.ทองผาภูมิ ถึง ผจก.กฟส.อ.ทองผาภูมิ
 เลขที่ ก.๓ ทภ.- วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 เรื่อง ขออนุมัติตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
 อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟส.อ.ทองผาภูมิ
 ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน -ตัดต้นไม้ และส/ป คอนซำรุด
 ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.
 ๑. ตัดต้นไม้ VLA๐๕.....
 ๒. ส/ป คอนซำรุด VLA๐๕.....

ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน ตัดต้นไม้ใกล้ไลน์ บริเวณ วงจร VLA๐๕
 ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๖ปฏิบัติงานดังนี้.
 ๑.ย้ายโหลตตามแผน Switching ของ ศูนย์.....
 ๒.ชุดงาน แก้วไฟ วัดแรงดัน ซ้อตกราวด์.....
 ๓.ตัดต้นไม้ VLA๐๕.....
 ๔.ส/ป คอนซำรุด VLA๐๕.....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่.....๒๐ ก.ค. ๖๖.....
 ตั้งแต่ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา.....๐๘.๓๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๓๐.....น. หากดำเนินการแล้ว
 เสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ ดำเนินการดังนี้
 ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายสมชาย รินประเสริฐ)

ทผ.บต. รักษาการแทน ผจก. กฟส.อ.ทภ.

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ยงาน -ตัดต้นไม้ วงจรVLA๐๕ ส/ป คอนชาวด..... สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....วงจร VLA๐๕..... วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน๒๐ ก.ค.๖๖..... หน่วยงานรับผิดชอบหลักกฟส.ทก..... ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ดัดลีนใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ...นายพิระพงษ์ แก้วคุ้มฤทธิ์..... ตำแหน่ง.....หม.กปกฟส.ทก..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๖๒-๒๓๖๑-๙๒๙๔ ชื่อช่างผู้คุมงานหลักนายสมเกียรติ สิทธิไทย..... ตำแหน่ง.....พชง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๑-๑๑๑-๑๘๘๘ หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....กฟส.อ.ทก กฟย.สขบ กฟย.ลญ
๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ) ชื่อนายธีรพงษ์ มาตรวิจิตร..... ตำแหน่ง..... พชง.๗..... เบอร์โทรศัพท์ ...๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗
๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า
๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำกราวด์ชั่วคราวจุดที่๑ หลัง VLA๕S-๐๓..... ผู้รับผิดชอบ..... ชุดแก่ไฟ ...ทก..... จุดที่ ๒ ก่อน VLA๕S-๐๕..... ผู้รับผิดชอบ...ชุดแก่ไฟ...สขบ....
๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้ <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ เหตุผล <input checked="" type="checkbox"/> อนุมัติ ตามบันทึกที่.....
๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่..... เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายวิทยา ประดับมุข.....
๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่ <input type="checkbox"/> ไม่แจ้ง เหตุผล..... <input checked="" type="checkbox"/> แจ้ง จำนวน.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....
๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....จัดประชุมหน้างาน..... <input type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม..... วิทยากรผู้เข้าร่วมประชุม
๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่ <input checked="" type="checkbox"/> ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....Safety talk หน้างาน..... <input type="checkbox"/> จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... วิทยากรผู้เข้าร่วมชี้แจง

ดับไฟ -ตัดต้นไม้ และ ส/ป คอนซำรูด วงจร VLA๐๓
 วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา.....๐๘.๓๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๓๐.....น.

