



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมช. ๔๐๕ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายเจริญ ศรีบางแพรก ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมช.

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....ด้านมะขามเตี้ย.....ตามแผนผังส่งเขป
 แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA๐๒.	๒๙ มิ.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และพาดสาย ๑๘๕ ต.มม. เพิ่ม ๑ วงจร	DIS ชั่วคราว หน้าป้อมเซลล์ ยางเกาะ	DIS หน้าวัดหนองบัว รหัส DMA๐๒S-๐๓	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑-๗๒๒๖๔๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..บ้านแหลมทอง..บ้านยุติธรรม..บ้านยางเกาะ.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชูเกียรติ มาลาคำ.....ตำแหน่ง.....พชง.๓.....โทร.๐๙๘-๔๘๗๕๒๙๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
 (.....นายเจริญ ศรีบางแพรก.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ดมช.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... 1.....ฟีดเดอร์ ๒๒ kv จาก Dis ๑๐. หน้าป้อมเซลล์ Dis หน้าวัดหนองบัว ชามเกาะ..... ถึง DMA ๒S-03
 ในวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1079/2565.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย..... วิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายชูเกียรติ มาลาคำ.....

(Signature)
 (.....นายชูเกียรติ มาลาคำ.....)
 อ.ก.ป.บ. 4 ทน. อ.ก.ป.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก...... กฟส.-ดมช.....

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1.....แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น
 ผจก..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Dis ชค.หน้าป้อมเซลล์ยางเกาะ - Dis หน้าวัดหนองบัว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	พาดสาย 185 ตร.มม. เพิ่ม1 วงจร ตามใบขอปฏิบัติงาน 1079/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิสิฐ ชัยศาลวิวัฒน์		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 22 มิถุนายน 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	วันที่ 22 มิถุนายน 2565		
	1. นายเพชรรัตน์ , นายพิชชา , นายณัฐกาญจน์ , นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์ , นายอนุสรณ์ , นายธนิต , นายมนอช		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร , นายมงคล , นายศักดิ์สิทธิ์ , นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	DMA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DMA		-
3	DMA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DMA		-
4	- ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DMA01						
5	DMA01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		DMA		SF6 หน้าร.มัธยมต้านมะขามเตี้ย
6	DMA02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		DMA		DIS หน้าบ้านหนองบัว
7	ให้ กฟส.ตมข. แจ้ง บ.อิทธิกรกิจไฟฟ้าหยุดเครื่องเดินเครื่องเจนเนอเรเตอร์						
8	KCA8F-55	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		DMA		D/O โรงงานอิทธิกรกิจไฟฟ้า
9	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.30 น						
10	DIS ชค. DMA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		DMA		DIS หน้าป้อมเซลล์ยางเกาะ
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงข้อมูล Wesafe						
15	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		-
16	DMA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DMA		-
17	DMA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DMA		-
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมลงข้อมูลหลังปฏิบัติงาน Wesafe						
20	DMA01VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DMA		-
21	DMA02VB-01	Auto Re "ON"	Auto Re "OFF"		DMA		-
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
25	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	DIS ชค. DMA02	ปลด	สับ		DMA		DIS หน้าปัดเซลล์ยางเกาะ
27	ให้ กฟส.ตมข.ตรวจสอบและแจ้งทาง บ.อิทธิกรกิจไฟฟ้า ว่าในโรงงานไม่มีใครทำงานในไลน์ (DMA02)						
28	KCA8F-55	ปลด	สับ		DMA		D/O โรงงานอิทธิกรกิจไฟฟ้า
29	- ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนกลับจาก DMA01						
30	DMA02S-03	ปลด	สับ		DMA		- วัดบ้านหนองบัว
31	DMA01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		DMA		SF6 หน้าร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
32	ให้ กฟส.ตมข. แจ้ง บ.อิทธิกรกิจไฟฟ้าเดินเครื่องเงินเนอร์เรเตอร์ ได้ตามปกติ						
33	DMA01VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DMA		-
34	DMA02VB-01	Auto Re "OFF"	Auto Re "ON"		DMA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนดับไฟ DIS ชั่วคราวหน้าบ่มเซตสังกะสีถึง DIS หน้าวัดหนองบัว DMA02S-03
 วงจร ฟีดเดอร์ 2 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และพาดสายแรงสูง 185 ต.มม. เพิ่ม 1 วงจร
 วันที่ 29 มิ.ย. 65

