

Switching Deadline
20 มิ.ย. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ) /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานี บ่อพลอย - สถานี อุทอง เพื่อปรับแต่ง Air Break Switch ๑๑๕ เควี บริเวณบริษัท ซีกันิว รหัส BOP05YS-0๔ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BOP05YB-01	๒๑ มิ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๔.๐๐ น.	ปรับแต่ง Air Break Switch ๑๑๕ เควี บริเวณบริษัท ซีกันิว รหัส BOP05YS-04	BOP05YB-01	UTG01YB-01	นายศราวุธ ชื่นจิตร ๐๘๕-๔๐๙-๙๙๖๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศราวุธ ชื่นจิตร ตำแหน่ง พ.ขง.๗ โทร. ๐๘๕-๔๐๙-๙๙๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก BOP05YB-01 ถึง UTG01YB-01
ในวันที่ 21 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1082

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศราวุธ ชื่นจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศราวุธ ชื่นจิตร

นาย ศราวุธ ชื่นจิตร
(๐๘๕-๔๐๙-๙๙๖๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คพ)

เรียน ผจก. กบข.บพ, กบข.อ.ท., กบข.น.ก.

อก.บ.ข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ABS 115 เควี บริเวณ บริษัท ซีกันิว รหัส รหัส NCA05YS-04 (จ่ายไฟในวันที่ 23 มิ.ย.65)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21-มิ.ย.-65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ แกะไขจุดร่อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1082/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสถาพร ดันติเกษตรกิจ วันที่ 20 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 20 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 20 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ด, SPP 115 เควี บริษัท อุทอง กรีน ไปรับไฟจากสถานีฯ สองพี่น้อง 2						
2	OFF SCL SPO						
3	แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อุทอง กรีนพาวเวอร์ ให้หยุดขนานไฟ						
4	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO03YS-01, SPO03YS-02 ให้สับอยู่						
5	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	1UGP01YB-01	Auto	Manual		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	1UGP02YB-01	Auto	Manual		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	UTG04YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPO03YB-01	Manual	Auto		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	1UGP01YB-01	Manual	Auto		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	1UGP02YB-01	Manual	Auto		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	ย้ายโหลดสถานีฯ อุทอง ไปรับไฟจากสถานีฯ ดอนเจดีย์						
14	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนเจดีย์ รหัส DOA05YS-01, DOA05YS-02 ให้สับอยู่						
15	BOP05YB-01	Auto	Manual		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	UTG01YB-01	Auto	Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	DOA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	UTG01YB-01	สับ	ปลด		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	UTG01YS-01	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
21	UTG01YS-02	สับ	ปลด		UTG		- ใบมีด 115 เควี
22	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	DOA05YB-01	Manual	Auto		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
25	BOP05YB-01	สับ	ปลด		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	BOP05YS-01	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
27	BOP05YS-02	สับ	ปลด		BOP		- ใบมีด 115 เควี
28	BOP05YS-07	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ทกจ.		ABS ปากทาง บ.ซีการ์นิวส์
29	BOP05YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		ทกจ.		LBS ปากทาง บ.ซีการ์นิวส์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้ง กบข. ลงข้อมูลใน We Safe แล้วเสร็จ						
31	แจ้งพื้นที่การดับไฟให้ กบข ทราบ						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
33	ABS 115 เควี บริเวณ บริษัท ซีก้านิว รหัส รหัส NCA05YS-04 ให้ปลดอยู่						
34	BOP05YS-07	ปลด	สับ		ทกจ.		ABS ปากทาง บ.ซีการ์นิวัลส์
35	BOP05YS-08	ปลด	สับ		ทกจ.		LBS ปากทาง บ.ซีการ์นิวัลส์
36	BOP05YS-01	ปลด	สับ		BOP		- ใบมีด 115 เควี
37	BOP05YS-02	ปลด	สับ		BOP		- ใบมีด 115 เควี
38	BOP05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	ย้ายโหลดสถานีฯ อู่ทอง ไปรับไฟจากสถานีฯ บ่อพลอย						
40	UTG02YB-01	Auto	Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	DOA05YB-01	Auto	Manual		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	UTG01YS-01	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
43	UTG01YS-02	ปลด	สับ		UTG		- ใบมีด 115 เควี
44	UTG01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
45	DOA05YB-01	สับ	ปลด		DOA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	BOP05YB-01	Manual	Auto		BOP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	UTG01YB-01	Manual	Auto		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	UTG02YB-01	Manual	Auto		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท ไทยฟู้ด, SPP 115 เควี บริษัท อู่ทอง กรีน ไปรับไฟจากสถานีฯ อู่ทอง						
50	1UGP01YB-01	Auto	Manual		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
51	1UGP02YB-01	Auto	Manual		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
52	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	UTG04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	1UGP01YB-01	Manual	Auto		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
57	1UGP02YB-01	Manual	Auto		1UGP		เบรกเกอร์ 115 เควี
58	ON SCL SPO						
59	แจ้ง SPP 115 เควี บริษัท อู่ทอง กรีนพาวเวอร์ ให้ขนานไฟ						
สิ้นสุด Switching							



โทรสาร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)- /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก๓)

ด้วยในวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๔.๐๐ น. ศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟสายส่ง ๑๑๕ เควี ช่วงสถานีฯ บ่อพลอย - สถานีฯ อุ้มทอง เพื่อให้ Hotline 115 เควี กบข.(ก๓) ปรับแต่ง Air Break Switch ๑๑๕ เควี รหัส BOP5YS-04 บริเวณปากทางเข้าบริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับการจ่ายไฟ ระบบ ๑๑๕ เควี ให้ บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมีแผนการย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี รายละเอียดดังนี้

๑. ย้ายโหลดผู้ใช้ไฟ ๑๑๕ เควี บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด และ SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.) โดยขนานผ่านสถานีฯ สองพี่น้อง ๒ โหลดรวม ๖.๕ MW

๒. ย้ายโหลดระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ อุ้มทอง ไปรับไฟจากสายส่งทางด้านสถานีฯ อ่างทอง ๒ (กฟผ.๑) โดยขนานผ่านสถานีฯ ดอนเจดีย์ โหลดรวม ๔๕ MW

ดังนั้น จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานกับ กฟผ. ให้ทราบแผนงานข้างต้น และให้แจ้ง SPP ๑๑๕ เควี บริษัท อุ้มทอง กรีนพาวเวอร์ จำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟผ.(เนื่องจากไม่มีระบบป้องกัน) ตามวัน และเวลาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้สามารถรับไฟเป็นผู้ใช้ไฟได้ปกติ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผว.

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ) /๒๕๖๕

เรียน อก.ปบ.(ก๑), ผจก.กฟอ.อทอง., กฟอ.บพล.,

กฟส.สพน.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ก๑) เตรียมระบบ ๑๑๕ เควี สถานีฯ

อ่างทอง ๒ (กฟผ.๑) รองรับการถ่ายเทโหลดตาม
รายละเอียดในข้อ ๒ ต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.กปบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๑, ๑๐๕๒๙-๓๐

ทผ./ชผ.		
วศก.	นายนครินทร์ อังสนาวดี	๑๖ มิ.ย. ๖๕