



วิทย์ขอดับไฟ

16 ก.ค. 2566

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกช.(ปบ) ๑๐๕๕/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีฯสมุทรฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF03	๑๗ ก.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๓S-๐๑	SMF๓S-๐๑	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๕๖๙๒๔๔ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรตวสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา...)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF3 จาก SMF3VB-01 ถึง SMF3S-01
ในวันที่ 17 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1084/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุเมธ งาม โรมไม่ร้อง ประสานงานการขอดับไฟกับ คุณ นวรัตน์ นวรัตน์
(ชงสาทิศา พงษ์ศิริ)
วค.ชคทงฟ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. คทว.

อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. 2 (สถานีฯ SMF)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯสมุทรสาคร 6 (SMF03S-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 66	เวลา	09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SMF03S-01 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1084/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง		วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสรศักดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 3.78 MW
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 4.78 MW
4	ย้ายโหลด SMF03 ไปจ่ายจาก SMF02						
5	SMF02S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS Loopline F2-F3 ก่อนถึงแก้มลิง
6	SMF03VB-01	สับ	ปลด		SMF		
7	SMF03S-01	สับ	ปลด		คกข.		DIS Pothead F3
8	SMF03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		ทรีคเบรกเกอร์
9	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการแก้ไขจุดร้อนได้ พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
10	ขณะที่ Hotline ปฏิบัติงานให้ทำการคอง Manual SMF02VB-01 ไว้ตลอด						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
11	เมื่อชุด Hotline แก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
12	ย้ายโหลด SMF03 กลับจาก SMF02						
13	SMF03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		SMF		ทรีคเบรกเกอร์
14	SMF03S-01	ปลด	สับ		คกข.		DIS Pothead F3
15	SMF03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMF		
16	SMF02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS Loopline F2-F3 ก่อนถึงแก้มลิง
17	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
18	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						