



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทท. ๓๖๕ 19๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายภัทพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU-๐๑	๒๖ ส.ค.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขเสาแรงสูงชำรุดบ้าน ศาลายายเก็บ	PTU๐๑S-๑๑	PTU๐๑S-๐๘	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	PTU-๐๖	๒๖ ส.ค.๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๕.๐๐ น.	แก้ไขเสาแรงสูงชำรุดบ้าน ศาลายายเก็บ	PTU๐๖S-๐๓	PTU๐๖S-๐๔	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๑๓ ราย.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PTU1 จาก PTU1S-11 ถึง PTU1S-09
ในวันที่ 26 ส.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1084/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ PTU6 จาก PTU6S-03 ถึง PTU6S-04
ในวันที่ 26 ส.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศม ภาณุรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

.....
(นายอนุชา ชำนาญเรือ)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟท.๓
อก.ว.ว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ศาลายายกเก็บ				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ส.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟล.พทน.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1084/2564	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริณิยม			วันที่	18 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐภาณุจัน,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
4	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	L=1.0MW.
5	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	L=2.2MW.
6	PTU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	-	L=1.3MW.
7	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	L=2.2MW.
8	ย้ายโหลด PTU01 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG01						
9	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 จุดแบ่งแดน อทง.-พทน.
10	PTU01S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทน.		SF6 บ้านศาลายายกเก็บ(วงจรบน)
11	ย้ายโหลด PTU06 บางส่วนไปจ่ายจาก PTU02						
12	PTU06S-05	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตรงกันข้ามหน้าวัดดอนเตาอิฐ
13	PTU06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		พทน.		SF6 บ้านศาลายายกเก็บ(วงจรล่าง)
14	เมื่อพร้อมดับไฟ						
15	PTU01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยี่งวัดกุ้งกันท์(วงจรบน)
16	PTU06S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตรงข้ามร้านเจริญยี่งวัดกุ้งกันท์(วงจรล่าง)
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
19	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
20	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
21	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
22	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU	-	-
23	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
24	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
25	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
26	PTU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	-	-
27	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-

