



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปบ) ๑๐๕๕ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนครินทร์ รัตนปัญญา

วิทยุขอดับไฟ

Switching Deadline

17 ก.ค. 2566

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สถานีสนุทร๖ ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๓	SMF04	๑๘ ก.ค. ๖๖	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๔S-๐๓	SMF๔S-๐๓	ว่าที่ร้อยเอก วันชัย เวชศาสตร์ เบอร์โทร ๐๘๗-๔๙๖๙๒๔๙ HOT LINE กระเช้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสร.ศว.สตร์.สงวน.พันธุ์ ตำแหน่ง พ.บ. โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ ☐ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ☐ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายนครินทร์ รัตนปัญญา)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMF4 จาก SMF45-03 ถึง -
ในวันที่ 18 กค 66 ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1085/66

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย น.ศิริพร ธีระรัตน์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นาย ศิริพร ธีระรัตน์

(นาย น.ศิริพร ธีระรัตน์)
๑๓๖.๖ ๓๓๓ น.ว.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ศาลารอรถปากคลองหลวง รหัส SMF4S-03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ค. 66	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน SMF04S-03	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1085/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายนครินทร์ อังสนาวิน	วันที่	14 กรกฎาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	14 กรกฎาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	14 กรกฎาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนัส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายจิรวุฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 4.78 MW
4	SMF04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 7.81 MW
5	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
6	SMF08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
7	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		L = 4.10 MW
8	ย้ายโหลด SMF04 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF10						
9	SMF04S-07	ปลด,ล๊อคคาน	ล๊อค		คกข.		SF6 ปัม ปรตท.
10	SMF04S-05	ล๊อค	ปลด		SMF		SF6 ปากทางวัดเฉา
11	ย้ายโหลด SMF04 บางส่วนไปจ่ายจาก SMF03						
12	SMF03S-03	ปลด	ล๊อค		คกข.		DIS ก่อนแก้มลิง
13	SMF04S-03	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ศาลารอรถปากคลองหลวง
14	แจ้งชุด Hotline ให้ทำการแก้ไขจุดร้อนได้ พร้อมลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
15	ขณะที่ Hotline ปฏิบัติงานให้ทำการคง Manual SMF04VB-01,SMF03VB-01,SMF08VB-01 ไว้ตลอด						
16	SMF-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
17	SMF-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMF		
18	SMF10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
19	เมื่อชุด Hotline แก้ไขจุดร้อนแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับ						
20	SMF-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
21	SMF-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMF		
22	SMF10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
23	ย้ายโหลด SMF04 บางส่วนกลับจาก SMF03						
24	SMF04S-03	ปลด	ล๊อค		คกข.		DIS ศาลารอรถปากคลองหลวง
25	SMF03S-03	ล๊อค	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ก่อนแก้มลิง

