



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 20 ส.ค. 64

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.บ. 02956

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงศ์กันทา

ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผอ.ก.ฟ.อ.สวท.พรหม

ด้วยการไฟฟ้า สวท.พรหม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาสายส่ง ๑๑๕ KV ช่วงข้ามแม่น้ำ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๕YS	๒๒ ส.ค. ๖๔	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายเสาสายส่ง ๑๑๕ KV ติดงาน ขยายถนนแนวบรมราชชนนี	SAC	PMB NCA๕YS-๐๒	นายสมชาย สุววิจิตร ๐๔๘-๒๕๓๕๙๔๕
๒	SAC๐๒					Dirชั่วคราว แพชวลริม แม่น้ำ	SAC๐S-๐๒ Dirชั่วคราวหน้าอาหารท แผ่นดิน	
๓	SAC๐๗					SAC๐๗	SAC๓S-๐๒, SAC๗S-๐๒ SAC๗S-๐๓, PMB๓S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ข.น.ป. โทร ๐๘๙-๙๙๖๑๒๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๒ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายวิฑูรธ ชาติวัฒนานนท์)

ตำแหน่ง ผอ.ก.ฟ.อ.สวท.พรหม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ 11KV จาก NCA๕YS-๐๒ ถึง SAC4YS-๐1 PMB5YS-๐1
ในวันที่ 22 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 07-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1085/64

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเคอร์ SAC2 จาก Dir. ๖๐ ริมแม่น้ำ ถึง Dir. ๖๐. อาหารท.แผ่นดิน
ในวันที่ 22 ส.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 07-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ SAC7 จาก SAC7UB-๐1 ถึง SACYS-๐2, PMB1S-๐4
ในวันที่ 22 ส.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา 07-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๐๙๖๖ ๐๙๗๗๖๖๖๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัลลภ สุวรรณศรี


(นายวัลลภ สุวรรณศรี ผคฟ.๓)
๒๐๑.๙ โทร ๐๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ร.บ.ร.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

ชั้นก่อนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี SAC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 06-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนพระบรมราชชนนี (115 เควี SAC04YB-01 - PMB05YB-01 - NCA05YS-06 , NCB02)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ส.ค. 64	ระหว่าง	07.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสา 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1085/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	18 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟสถานีฯ นครชัยศรี 1 เบรกเกอร์ รหัส NCA01YB-01 และ NCA05YB-01 สถานะจ่ายไฟ "Closed Loop"						
3	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์สถานีฯ พุทธมณฑล 2 รหัส PMB05YB-01 อยู่สถานะตำแหน่ง "OPEN"						
4	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
7	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
8	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
9	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		
10	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
11	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
12	- ย้ายโหลด SAC07 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB10 และย้ายโหลด SAC02 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB06						
13	PMB10S-15	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ร้านขายของเก่า
14	SAC02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(บน)
15	Dis.ชค.SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.	DIS	ชั่วคราว อพาร์ทเมนต์ (บน)
16	SAC07S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.	SF6	ปากซอยหอมเกร็ด 2
17	SAC04YB-01	สับ	ปลด		SAC	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	SAC04YS-01	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
19	SAC04YS-02	สับ	ปลด		SAC		ใบมิด 115 เควี
20	PMB05YS-01	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
21	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		ใบมิด 115 เควี
22	- ดับไฟสายส่ง 115 KV.ไลน์ SAC02,07 เวลา 07.00 น.						
23	NCA05YS-06	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สพร.	ABS	บางเตยซอย 4
24	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC	CB	SAC07
25	SAC07S-01	สับ	ปลด		สพร.		POT HEAD F.7

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ		
26	Dis.ชค.SAC02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS	ชั่วคราวริมแม่น้ำ	
27	แจ้งกฟอ.สามพราน ตรวจสอบ SF6 รหัส SAC03S-02 หน้าร้านเดินรถ อยู่สถานะ "ปลดพร้อมล๊อคคาน" <i>ทล: SAC2S-02 ให้ไปคอยขยับรถ</i>								
28	แจ้งกฟอ.สามพราน ตรวจสอบ SF6 รหัส PNB01S-04 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(ล่าง) อยู่สถานะ "ปลดพร้อมล๊อคคาน"								
29	แจ้งกฟอ.สามพราน ตรวจสอบ สวิตช์ใบมีด รหัส SAC07S-03 หน้าถนนระแวง อยู่สถานะ "ปลด"								
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ								
31	แจ้งกฟอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1								
32	แจ้งกฟอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2								
33	แจ้งกฟอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3								
34	แจ้งกฟอ.สามพราน ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4								
35	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			-	
36	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC				
37	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB				
38	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB				
39	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB				
40	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			เบรกเกอร์ 115 เควี	
41	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้								
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****									
42	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ								
43	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL			เบรกเกอร์ 115 เควี	
44	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC				
45	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC				
46	PMB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB				
47	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB				
48	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB				
49	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 ออก								
50	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 ออก								
51	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3 ออก								
52	แจ้ง กฟอ.สามพราน ให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4 ออก								
53	- จ่ายไฟสายส่ง 115 KV.ไลน์ SAC02,07								
54	SAC07S-01	ปลด	สับ		สพร.			POT HEAD F.7	
55	SAC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB	SAC07	
56	Dis.ชค.SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ชั่วคราว ริมแม่น้ำ	
57	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC			ใบมีด 115 เควี	
58	SAC04YS-02	ปลด	สับ		SAC			ใบมีด 115 เควี	
59	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB			ใบมีด 115 เควี	
60	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB			ใบมีด 115 เควี	
61	NCA05YS-06	ปลด ล๊อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS	บางเตยซอย 4	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
62	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
63	ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน กลับจาก PMB06 และย้ายโหลด SAC07 บางส่วน ไปรับไฟจาก PMB10							
64	SAC07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6	ปากซอยหอมเกร็ด 2
65	Dis.ชค.SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ชั่วคราว อพาร์ทเมนต์ (เบฟ)
66	PMB10S-15	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ร้านขายของเก่า
67	SAC02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6	ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา(บน)
68	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			เบรกเกอร์ 115 เควี
69	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			เบรกเกอร์ 115 เควี
70	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
71	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
72	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
73	PMB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB			
74	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
75	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB			
***** สิ้นสุด Switching *****								

งานตีไปไฟวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ขั้วแยกสายส่ง 115 KV บริเวณบรณราชชนนี ช่วงแพทวลิมน้ำ ถึง ปากซอยหอมเกียรติ 2

