



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ภ.ส. กนง.(ก.3) 24/6 ๑๗๕๙๔

ชื่อผู้รับ นายภัพพงษ์ วงศ์พันธุ์ทวາ

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โภ哥ทอง

Switching Deadline  
25 ม.ค. ๖๔

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น. (ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.นง. (ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนง.(ก.3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลาเข้าอุปกรณ์ภายใน  
ถนนไก 115 เค维. สถานีไฟฟ้า อุ่นไอหมู่ 3 ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน แผ่น ตั้งนี้

ที่	ฟิตเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	OYL 2YB-01	29 ส.ค. 64	08:30 น.	16:30 น.	- ตรวจสอบหน้าสัมผัสเข้าอุปกรณ์ พร้อมทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	SAD 1YB-01	OYL 2YS- 01,02 และ 03	นายใชยฤทธิ์ ใจ เลิศ พช. 6 0615396296
2.	OYL 3YB-01				*ดับไฟ ภายในถนนไก 115 เค维. ทั้งหมด	SAA 7YS-05	OYL 4YS- 01,02 และ 03	
3.	OYL 4YB-01					SAA 6YS-04		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายใชยฤทธิ์ ใจเลิศ ตำแหน่ง พช. 6 ผ.กนง.(ก.3) โทร. 0615396296

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลไข้กวนนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
2.  ไม่มีสายเคเบิลไข้กวนนำแสง

()  
ตำแหน่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โภ哥ทอง  
อ.ก.ป.น. (ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1-3 ฟิตเดอร์ ๑๕ เครื่อง จาก ๑๗๘๔๒๔ แรก ถึง OYL 1BVB-01, OYL 2BVB-01  
ในวันที่ 29 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำวิธีซึ่งเลขที่ ๑๐๘๘

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟิตเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำวิธีซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย คง พันธุ์ 20 ม.ค. ๖๔

ประสานงานการขอดับไฟกับ นายใชยฤทธิ์ ใจเลิศ

(คง พันธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๔ จนกวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๔)

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 5 แผ่น  
แผนผังแบบ 5 แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีไฟฟ้า OYL, OYM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(ค.ฟ.)

เรียน ผู้จัด คง พันธุ์

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงชื่อลงนามแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

()

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.ก(3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ก(3)

()

ร.ก.บ.ก(3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ก(3)

## ใบสั่งทำสวิทช์

1. สถานที่ทำงาน	สถานีอ้อมใหญ่ 3 (ดับไฟล้านไก 115 เครื่องหมด)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนทางปลากายในланไก 115 เครื่อง			ตามใบข้อปฏิบัติตาม	1088/64
4. เตรียมการสวิทช์โดย			นายอมร ไมก์พันธ์	วันที่			21 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิทช์โดย				วันที่			21 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิทช์โดย				วันที่			21 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิทช์โดย						(กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.)	
			1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุรี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต			(กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.)	
			2. นายครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)	
			3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิทช์						
2	งานที่ทำ : ชุด กบช. แก้ไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลາเข้าอุปกรณ์ภายนอก lanไก 115 เครื่ (ดับไฟภายนอก lanไก 115 เครื่องหมด)						
3	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	OYL		-	LOAD 8.44 MW.
4	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	OYL		-	LOAD 14.75 MW.
5	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	OYL		-	LOAD 1.62 MW.
6	OYL02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	OYL		-	LOAD 2.47 MW.
7	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	OYL		-	LOAD 3.19 MW.
8	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	OYL		-	LOAD 1.71 MW.
9	OYL10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	OYL		-	LOAD 5.15 MW.
10	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	OYI		-	LOAD 6.86 MW.
11	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual	SAD		-	LOAD 13.67 MW.
12	SAD01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	SAD		-	LOAD 0.1 MW.
13	SAD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	SAD		-	LOAD 1.95 MW.
14	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	SAD		-	LOAD 3.49 MW.
15	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	SAD		-	LOAD 2.9 MW.
16	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose	SAD		-	LOAD 1.54 MW.
17	ย้ายโหลด OYL10 ไปจ่ายไฟจาก SAD9						
18	OYL10S-05	ปลด,ล็อคคาน	สับ	SPR.	SF6	รร.วัดเทียนดัด	
19	OYL10VB-01	สับ	ปลด	OYL		-	
20	ย้ายโหลด OYL2 ไปจ่ายไฟจาก SAD7						
21	OYL02S-04	ปลด,ล็อคคาน	สับ	SPR.	SF6	ว.แสงธรรม (วงศ์บุน)	
22	OYL02VB-01	สับ	ปลด	OYL		-	
23	ย้ายโหลด OYL6 ไปจ่ายไฟจาก SAD6						
24	OYL06S-03	ปลด,ล็อคคาน	สับ	SPR.	SF6	ว.แสงธรรม (วงศ์ล่างติดถนน)	
25	OYL06VB-01	สับ	ปลด	OYL		-	
26	ย้ายโหลด SAD1 ไปจ่ายไฟจาก OYI4						
27	OYI04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose	OYI		-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	SAD01VB-01	สับ	ปลด		SAD		-
29	ย้ายโหลด OYL1 ไปจ่ายไฟจาก OYI4 (จ่ายไฟย้อนขึ้นบัส 1)						
30	OYL01S-03	ปลด,ล็อกคาน	สับ		สพร.		SF6 ว.แสงธรรม (วงศ์ร่างติดบ้านคน)
31	OYL01BVB-01	สับ	ปลด		OYL		- INCOMING 1
32	ย้ายโหลด OYL7 ไปจ่ายไฟจาก SAD2 (จ่ายไฟย้อนขึ้นบัส 2)						
33	OYL07S-03	ปลด,ล็อกคาน	สับ		สพร.		SF6 ว.แสงธรรม (วงศ์รถกลาง)
34	OYL02BVB-01	สับ	ปลด		OYL		- INCOMING 2
35	ย้ายโหลด 115 เครื่อง (สถานีฯ ONC ไปจ่ายไฟจากสถานีฯ SAA)						
36	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
37	ONC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
38	ONC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
39	ONC04YB-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
40	ONC04YS-01	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
41	ONC04YS-03	สับ	ปลด		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
42	SAA07YS-01	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 เครื่อง
43	SAA07YS-03	สับ	ปลด		SAA		ใบมีด 115 เครื่อง
44	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
45	ONC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
46	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
47	OYL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
48	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
49	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
50	SAD01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
51	SAA07YS-05	สับ	ปลด ล็อกคัญแจ		สพร.		- Zection ซอยไกรเจริญ 30
52	OYM01YB-01	สับ	ปลด		OYM		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
53	SAA7YS-04	สับ	ปลด ล็อกคัญแจ		OYM		- ใบมีด 115 เครื่อง ABS OYM
54	SAD01YB-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
55	SAD01YS-01	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
56	SAD01YS-03	สับ	ปลด		SAD		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
57	ตรวจสอบสถานะ OYLBYP-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
58	OYL0BYS-01	สับ	ปลด		OYL		- ใบมีด 115 เครื่อง
59	OYL0BYS-02	สับ	ปลด		OYL		- ใบมีด 115 เครื่อง
60	OYL02YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
61	OYL02YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ใบมีด 115 เครื่อง
62	OYL02YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ใบมีด 115 เครื่อง
63	OYL04YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เครื่อง
64	OYL04YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ใบมีด 115 เครื่อง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
65	OYL04YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ใบเม็ด 115 เค维
66	OYL01YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เค维
67	OYL01YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ใบเม็ด 115 เค维
68	OYL01YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ใบเม็ด 115 เค维
69	OYL03YB-01	สับ	ปลด		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เค维
70	OYL03YS-01	สับ	ปลด		OYL		- ใบเม็ด 115 เค维
71	OYL03YS-02	สับ	ปลด		OYL		- ใบเม็ด 115 เค维
72	OYL01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- INCOMING 1
73	OYL02BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		OYL		- INCOMING 2
74	แจ้ง พนง. สถานีฯ อ้อมใหญ่ 3 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ลับสวิตช์กราวด์						
75	OYL01BVG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ INCOMING 1
76	OYL02BVG-01	ปลด	สับ		OYL		- กราวด์ INCOMING 2
77	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เค维
78	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
79	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-
80	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
81	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-
82	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
83	OYI04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYI		-
84	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-
85	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
86	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
87	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-
88	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมรับทราบ						
89	แจ้งผู้ควบคุมให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
90	เมื่อชุดทำงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
91	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เค维
92	OYL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
93	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		-
94	OYL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
95	OYL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		-
96	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
97	OYI04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYI		-
98	SAD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAD		-
99	SAD06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-
100	SAD07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	SAD09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAD	-	-
102	OYL01BVG-01	สับ	ปลด		OYL	-	กราวด์ INCOMING 1
103	OYL02BVG-01	สับ	ปลด		OYL	-	กราวด์ INCOMING 2
104	OYL01BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL	-	INCOMING 1
105	OYL02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		OYL	-	INCOMING 2
106	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
107	ข่ายโหลด 115 เครื่ (สถานี ONC กลับจากสถานี SAA)						
108	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
109	ONC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
110	ONC04YS-01	ปลด	สับ		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
111	ONC04YS-03	ปลด	สับ		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
112	ONC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
113	ONC01YB-01	สับ	ปลด		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
114	SAA07YS-01	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เครื่
115	SAA07YS-03	ปลด	สับ		SAA	-	ใบมีด 115 เครื่
116	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
117	ONC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONC	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
118	จ่ายไฟ 115 เครื่ กลับคืนสภาพปกติ						
119	SAA07YS-05	ปลด ลือคกุญแจ	สับ		SPR.	-	Zection ซอยไรริช 30
120	SAA7YS-04	ปลด ลือคกุญแจ	สับ		OYM	-	ใบมีด 115 เครื่ ABS OYM
121	OYM01YB-01	ปลด	สับ		OYM	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
122	SAD01YS-01	ปลด	สับ		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
123	SAD01YS-03	ปลด	สับ		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
124	SAD01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
125	ตรวจสอบสถานะ OYLBYP-01 อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
126	OYL0BYS-01	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
127	OYL0BYS-02	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
128	OYL02YS-01	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
129	OYL02YS-02	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
130	OYL02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
131	OYL04YS-01	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
132	OYL04YS-02	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
133	OYL04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
134	OYL01YS-01	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
135	OYL01YS-02	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่
136	OYL01YB-01	ปลด	สับ		OYL	-	เบรกเกอร์ 115 เครื่
137	OYL03YS-01	ปลด	สับ		OYL	-	ใบมีด 115 เครื่

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
138	OYL03YS-02	ปลด	สับ		OYL		-	ใบเม็ด 115 เครื่
139	OYL03YB-01	ปลด	สับ		OYL		-	เบรคเกอร์ 115 เครื่
140	OYL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	เบรคเกอร์ 115 เครื่
141	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	เบรคเกอร์ 115 เครื่
142	SAD01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	เบรคเกอร์ 115 เครื่
143	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-	เบรคเกอร์ 115 เครื่
144	ตั้ง Manual หม้อแปลง OYL-TP1 และ OYL-TP2 ให้แรงดันอยู่ที่ 22.5 เครื่							
145	ย้ายโหลด OYL1 กลับจาก OYI4 (จ่ายไฟย้อนขึ้นบัส 1)							
146	OYL01BVB-01	ปลด	สับ		OYL		-	INCOMING 1
147	OYL01S-03	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6	ว.แสงธรรม (วงจรล่างติดบ้านคน)
148	ย้ายโหลด OYL7 กลับจาก SAD2 (จ่ายไฟย้อนขึ้นบัส 2)							
149	OYL02BVB-01	ปลด	สับ		OYL		-	INCOMING 2
150	OYL07S-03	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6	ว.แสงธรรม (วงจรกลาง)
151	ย้ายโหลด SAD1 กลับจาก OYI4							
152	SAD01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAD		-	-
153	OYI04VB-01	สับ	ปลด		OYI		-	-
154	ย้ายโหลด OYL6 กลับจาก SAD6							
155	OYL06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-	-
156	OYL06S-03	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6	ว.แสงธรรม (วงจรล่างติดถนน)
157	ย้ายโหลด OYL2 กลับจาก SAD7							
158	OYL02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-	-
159	OYL02S-04	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6	ว.แสงธรรม (วงจรบน)
160	ย้ายโหลด OYL10 กลับจาก SAD9							
161	OYL10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYL		-	-
162	OYL10S-05	สับ	ปลด,ล็อคคาน		สพร.		SF6	รร.วัดเทียนตัด
163	OYL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	-
164	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		-	-
165	OYL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
166	OYL02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
167	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
168	OYL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
169	OYL10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		-	-
170	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-	-
171	SAD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAD		-	-
172	SAD01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
173	SAD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-
174	SAD06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
175	SAD07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-	-
176	SAD09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAD	-	-

ลืนสุด Switching ห้องหมด

## สีน้ำสุด Switching ทั้งหมด