



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กกค.(จค) 1864/2565
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง

วิทยุขอดับไฟ

วันที่ 24 มิ.ย. 2565
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 13 ก.ค. 65

ด้วย กกค.(ก3) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างติดตั้งเสา Take Off งานก่อสร้างเพิ่มเบ็ดสถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 kV	17 ก.ค.2565	8.00 น.	17.00 น.	ปลดสายบริเวณหน้าสถานี ไฟฟ้าหนองปลาหมอ เพื่อ ปฏิบัติงานติดตั้งเสา Take off ภายในสถานี	ปลดสาย 115 เครวี ข้ามถนน หน้า สฟ. หนองปลาหมอ	สายข้ามถนน โล้น 115 เครวี ผังตรงข้าม สฟ.หนองปลาหมอ	นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ ชานินทร์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง วศก.6 ผจก.กกค.(ก3) โทร. 099-1326977.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์) ตำแหน่ง ร.ก.ค.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ 115KV จาก NOM44B-01 ถึง หน้า ตั้มนน เข้ารถตู้ NOM
ในวันที่ 17 10 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1091/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธนิต ขจร ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชานินทร์ ศรีสวัสดิ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บปอ. กฟย.นปม.,กฟย.ตสร.

อก.บข.(ก3),อก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

.....
(นายไพโรจน์ ภาคโพธิ์)
วศก. 6 กกค. (ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานีฯ NOM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ หนองปลาหมอ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 มิ.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบช.(ก.3)	งานที่ทำ	ทำเสาดันTakeOffภายในสถานี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1091/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ให้ กพย.หนองปลาหมอแจ้ง VSPP บ.5 อมตะ จำกัด วงจร NOM02 จดขานานไฟเข้าระบบ						
3	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV	-	LOAD = 8.5 MW
4	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		LOAD = 2.8 MW
5	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		LOAD = 0.75 MW
6	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		LOAD = 15.3 MW
7	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		LOAD = 2.9 MW
8	NOM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		LOAD = 1.2 MW
9	NOM03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		LOAD = 2.4 MW
10	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		LOAD = 6.9 MW
11	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		LOAD = 3.5 MW
12	PTR-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1	-	-
13	PTR01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟต.1	-	
14	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD = 3.60 MW
15	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	LOAD = 0.64 MW
16	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	LOAD = 3.60 MW
17	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	LOAD = 2.64 MW
18	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	LOAD = 3.84 MW
19	ย้ายโหนดวงจร BPB09 ไปรับไฟจาก BPB05						
20	BPB05S-07	ปลด	สับ		บปง.	SF6	ไปรษณีย์
21	BPB09S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.	SF6	ซอยริมแม่น้ำ
22	ย้ายโหนดวงจร NOM01 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB07						
23	BPB07S-07	ปลด	สับ		บปง.	SCADA SF6	บ.ซูเท็ค
24	NOM01S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นปม.	SF6	โรงงานยางมะตอย
25	ย้ายโหนดวงจร NOM05 ไปรับไฟจาก BPB07						
26	BPB07S-08	ปลด	สับ		บปง.	SF6	ร้านเหว่า (ตรงข้าม)
27	NOM05VB-01	สับ	ปลด		NOM	CB	NOM05

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ย้ายโหลดวงจร NOM01 บางส่วนไปรับไฟจาก PTR02						
29	PTS07S-08	ปลด	สับ		นปม.		SF6 มาบแค
30	NOM01VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM01
31	ย้ายโหลดวงจร NOM02 ไปรับไฟจาก TMV02						
32	NOM02S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6 สามแยกเขาคันหอก (ลิ่ง)
33	NOM02VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM02
34	ย้ายโหลดวงจร NOM03 ไปรับไฟจาก TMV01						
35	TMV01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นปม.		SF6 วัตสันมาราม
36	NOM03VB-01	สับ	ปลด		NOM		CB NOM03
37	ย้ายโหลดวงจร NOM04 ไปรับไฟจาก BPB09						
38	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
39	NOM01BVB-01	สับ	ปลด		NOM		- INCOMING 1
40	NOM01BVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		NOM		- INCOMING 1
41	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
42	1BPC02YB-01	Auto	Manual		เบิกไพร		เบรกเกอร์ 115 เควี
43	NOM04YB-01	สับ	ปลด		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	NOM04YS-01	สับ	ปลด		NOM		- ไบมีด 115 เควี
45	แจ้งขอทไลน์กระเช้า 115 เควีทำการปลดสายส่ง 115 เควี ดันเข้าสถานีฯ หนองปลาหม้อออกได้						
46	เมื่อ ขอทไลน์กระเช้า ปลดสายส่ง 115 เควีออกแล้วเสร็จ						
47	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
48	หลังจาก กคค.ก.3 Test ไฟว่าดับเรียบร้อยให้ทำการช็อคกราวด์ พร้อมลง WE SAFE เรียบร้อย						
49	แจ้งกคค.ก.3 ปฏิบัติงานได้						
50	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		-
51	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
52	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
53	PTR-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		-
54	PTR01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1		-
55	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
56	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
57	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
58	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
59	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
60	1BPC02YB-01	Manual	Auto		เบิกไพร		เบรกเกอร์ 115 เควี
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
61	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
62	และยืนยันการ ปลดช็อคกราวด์ ออกเรียบร้อย ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
63	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		-
64	TMV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
65	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
66	PTR-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพต.1	-	-
67	PTR01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กพต.1	-	
68	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
69	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	
70	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	
71	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	
72	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB	-	
73	เมื่อ ฮอทไลน์ 115 เควีพร้อมจัมสายส่ง 115 เควีเข้าสถานี NOM						
74	1BPC02YB-01	Auto	Manual		เบิกไพร		เบรกเกอร์ 115 เควี
75	แจ้งฮอทไลน์กระเช้า 115 เควีทำการจัมสายส่ง 115 เควี ต้นเข้าสถานีหนองปลาหมอเข้าได้						
76	เมื่อ ฮอทไลน์กระเช้า จัมสายส่ง 115 เควีเข้าแล้วเสร็จ						
77	NOM04YS-01	ปลด	สับ		NOM	-	ใบมีด 115 เควี
78	NOM04YB-01	ปลด	สับ		NOM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	ย้ายโหนดวงจร NOM04 กลับจาก BPB09 <i>ปรับวงจร ท. 7 นว</i>						
80	NOM01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NOM	-	INCOMING 1
81	NOM01BVB-01	ปลด	สับ		NOM	-	INCOMING 1
82	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
83	ย้ายโหนดวงจร NOM03 กลับจาก TMV01						
84	NOM03VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NOM	CB	NOM03
85	TMV01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.	SF6	<i>บัว</i> วัดสัมมาราม
86	ย้ายโหนดวงจร NOM02 กลับจาก TMV02						
87	NOM02VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NOM	CB	NOM02
88	NOM02S-12	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.	SF6	สามแยกเขาคันทอง <i>(บัว)</i>
89	ย้ายโหนดวงจร NOM01 บางส่วนกลับจาก PTR02						
90	NOM01VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NOM	CB	NOM01
91	PTS07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นปม.	SF6	มาบแค
92	ย้ายโหนดวงจร NOM05 กลับจาก BPB07						
93	NOM05VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		NOM	CB	NOM05
94	BPB07S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.	SF6	ร้านเหว่า
95	ย้ายโหนดวงจร NOM01 บางส่วนกลับจาก BPB07						
96	NOM01S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นปม.	SF6	โรงงานยางมะตอย
97	BPB07S-07	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 บ.ชูเท็ค
98	ย้ายโหนดวงจร BPB09 กลับจาก BPB05						
99	BPB09S-07	ปลด	สับ		บปง.	SF6	ซอยริมแม่น้ำ
100	BPB05S-07	สับ	ปลด		บปง.	SF6	ไปรษณีย์
101	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV	-	
102	TMV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
103	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
104	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
105	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
106	NOM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
107	NOM03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
108	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
109	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		
110	PTR-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1	-	-
111	PTR01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟต.1	-	
112	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
113	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	
114	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	
115	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	
116	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB	-	
117	1BPC02YB-01	Manual	Auto		เบิกไพร		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							