



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline  
20 ก.ค. 64

เลขที่ ก.๓.กบช.(คณ.) 2414 /๒๕๖4  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑา  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 1๕ ส.ค. ๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลาเข้าอุปกรณ์ต้น UG 115 เควี. สถานีไฟฟ้า สหุทรสาคร.3 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UG SMC 1YB-01	22 ส.ค.64	08:30 น.	16:30 น.	- ตรวจสอบหน้าสัมผัสทางปลาเข้าอุปกรณ์ พร้อมทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	SMC 1YB-01	SMC 1YS-04	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ
2.	UG SMC 4YB-01					SMC 4YB-01	EKA 2YB-01	พงษ.6 0615396296

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ.6 ผดต.กบช.(ก.๓) โทร. 0615396296

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)  
อก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMC14B จาก SMC14B-01 ถึง SMC1YS-04  
ในวันที่ 22 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1091

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMC4YB จาก SMC4YB-01 ถึง EKA2YB-01  
ในวันที่ 22 ก.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันฉีกะตรโก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ  
22 ก.ค. 64

สทพร ตันฉีกะตรโก  
(อ.ก.๗ แทน นพ.อ.ผ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๓๐, กฟผ.๓๓๐  
อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจพ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิทชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ สมุทรสาคร 3					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-ส.ค.-64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กษช.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อนหน้าสัสม์สตัน UG 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1091/64	
4. เตรียมการสวิทชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ			วันที่	19 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิทชิงโดย				วันที่	19 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิทชิงโดย				วันที่	19 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิทชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SMC01YB-01, SMC03YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ SMC04YB-01, SMC07YB-01 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
3	SMC01YB-01	Auto	Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	SMC04YB-01	Auto	Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTB05YB-01	Auto	Manual		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	EKA02YB-01	Auto	Manual		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SMC01YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMC01YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บจนจ.		ABS ไทยบรรจุมันท์
9	SMC04YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
10	EKA02YB-01	สับ	ปลด		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SMC01YS-01	สับ	ปลด		SMC		- ใบมิต 115 เควี
12	SMC01YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ใบมิต 115 เควี
13	SMC04YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมิต 115 เควี
14	SMC04YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ใบมิต 115 เควี
15	EKA02YS-01	สับ	ปลด		EKA		- ใบมิต 115 เควี
16	EKA02YS-02	สับ	ปลด		EKA		- ใบมิต 115 เควี
17	แจ้งพนักงานสถานีฯ สมุทรสาคร 3 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
18	SMC01YG-04	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ 115 เควี
19	SMC04YG-04	ปลด	สับ		SMC		- กราวด์ 115 เควี
20	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช. ทราบ						
21	แจ้ง กษช. ปฏิบัติงานได้						
22	KTB05YB-01	Manual	Auto		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							
23	เมื่อ กษช. ทำงานแล้วเสร็จ						
24	KTB05YB-01	Auto	Manual		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SMC01YG-04	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ 115 เควี
26	SMC04YG-04	สับ	ปลด		SMC		- กราวด์ 115 เควี
27	SMC01YS-01	ปลด	สับ		SMC		- ใบมิต 115 เควี
28	SMC01YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMC04YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
30	SMC04YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
31	EKA02YS-01	ปลด	สับ		EKA		- ไบมีด 115 เควี
32	EKA02YS-02	ปลด	สับ		EKA		- ไบมีด 115 เควี
33	SMC01YS-04	ปลด	สับ		บนจ.		ABS ไทยบรรรจภัณฑ์
34	SMC01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	SMC04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	EKA02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	SMC01YB-01	Manual	Auto		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	SMC04YB-01	Manual	Auto		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	KTB05YB-01	Manual	Auto		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	EKA02YB-01	Manual	Auto		EKA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching							