



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

31 ก.ค. 2567

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ .....	วันที่ .....
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิชิต .....	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3) .....
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ. ....	ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....สมุทรสาคร.2.(กฟผ.)...ตามบันทึก  
จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SN2-KT2A	1-2 ส.ค. 67	07.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบ Counter แก๊สจุดร้อน และ Clean Meterring, แก๊สน้ำมันรั่วซึม และทดสอบ KW2A	SN2 2222	SN2 2227

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....กฟผ.....ตำแหน่ง.....โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง SN-KT2A จาก SN2-2222 ถึง SN2-2227  
ในวันที่ 1-2 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1092/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริ สิริสมรรถ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....  
31 ก.ค. 67

(นาย ศิริสมรรถ ศิริสมรรถ)  
วคค.5 โทร ๒๕๖.๕๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)  
เรียน ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สมุทรสาคร 2 (SMB))  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 2 (SN2-KT2A)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-2 ส.ค. 2567	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ. งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน , น้ำมันรั่วซึม	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1092/67
		ตรวจสอบ Counter ,Clean Metering	
		เติมน้ำมัน KW2A	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร	วันที่	31 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		วันที่	31 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย		วันที่	31 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายทศพรสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนัส		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ ก่อนการย้ายโหลด (ดับข้ามฟัก)						
2	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.53 MW
3	SN2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 19.83 MW
4	ย้ายโหลด SN2-KT2A ไปรับไฟจาก SN2-KT1A						
5	SMBBVB-01	ปลด	สับ		SMB		- ขนานบัส
6	SMB02BVB-01	สับ	ปลด		SMB		- INCOMING 2
7	SN2-2222	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์
8	SN2-2227	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด
9	SMB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SMB		- INCOMING 2
10	แจ้ง กฟผ. รับทราบ พร้อมปฏิบัติงานได้						
11	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching 1 ส.ค. 67							
12	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ ( ๑ ส.ค. 67 )						
13	SN2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
14	SMB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SMB		- INCOMING 2
15	SN2-2227	ปลด	สับ		EGAT		- ใบมีด
16	SN2-2222	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์
17	ย้ายโหลด SN2-KT2A กลับจาก SN2-KT1A						
18	SMB02BVB-01	ปลด	สับ		SMB		- INCOMING 2
19	SMBBVB-01	สับ	ปลด		SMB		- ขนานบัส
20	SN2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	SN2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 32504 /2566

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 115 kV ที่มีผลกระทบต่อ PEA

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสมุทรสาคร 2

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SN2-KT2A ( SN2-2222, 2227)

งานที่ทำ ตรวจสอบ Counter แก้วจุดร้อนและ Clean Meterring , แก้วน้ำมันรั่วและทดสอบ KW2A

หมายเหตุ

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธที่สดี ที่ 01 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน ศุกร์ ที่ 02 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.